



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/094-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
11. 2. 2021

Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou/doplněním zadávacích podmínek.

Znění žádosti:

Žádost č. 1:

„Dobrý den.

Níže zasíláme dotaz v textovém znění:

- V části pro Město Hradec Králové je objekt SO 511 Přeložka plynovodu a přípojky. Výkaz výměr však neobsahuje všechny práce, které jsou obsaženy v Technické zprávě k danému objektu. A to konkrétně přeložku plynu a osazení ochranných trubek u sloupů VO. Obsahuje pouze osazení dělené chráničky DN 160, ale to není možno provést tímto způsobem. Dělená chránička se vyrábí na objednávku v minimálním množství 500 m. Prosíme tedy o doplnění rozpočtu a změnu projektové dokumentace provedení osazení ochranných trubek.

Děkujeme a jsme s pozdravem“

Žádost č. 2:

„Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o objasnění zadávacích podmínek v tom smyslu, zda má zadavatel v úmyslu postupovat obdobně, jako v případě dřívějšího otevírání nabídek v listinné podobě a poskytne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek všem účastníkům informaci o výši nabídkových cen jednotlivých účastníků v uvedeném zadávacím řízení.

Účastník si je samozřejmě vědom skutečnosti, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě probíhá bez účasti jednotlivých účastníků a taktéž bez výslovné povinnosti vyhotovit protokol o otevírání nabídek podaných v elektronické podobě, nicméně v souladu se zásadou transparentnosti celého zadávacího řízení je žádoucí, aby o každém úkonu, zejména o otevírání nabídek, které je činěno bez účasti účastníků, kdy není zachována kontrola dotčených subjektů, byla poskytnuta všem účastníkům základní informace vztahující se k danému řízení, a to v podobě všech číselně vyjádřitelných hodnotících kritérií. Účastník je přesvědčen, že takovýto postup ze strany zadavatele povede k ještě větší transparentnosti zadávacího řízení a zároveň bude eliminováno riziko vzniku podezření na neprůhlednost, a ty netransparentnost celého řízení jak ze strany veřejnosti, tak i ze strany orgánu dohledu.

Tuto veřejnou zakázku účastník v případě úspěchu v zadávacím řízení bude realizovat s pomocí poddodavatelů. V dřívějším režimu podávání nabídek listinnou formou a otevírání nabídek za přítomnosti zástupců účastníků měli účastníci ihned po otevírání nabídek jasno, zda mají šanci na to stát se vybranými

dodavateli a zda má smysl investovat čas, finanční prostředky a kapacity do udržení vztahů s poddodavateli, stejně tak poddodavatelé budou mít postaveno na jisto, zda má smysl blokovat svoje kapacity pro tuto veřejnou zakázku. Za současného stavu legislativní „mezery“ v zákoně o zadávání veřejných zakázek účastníci po celou dobu, dokud zadavatel nevydá rozhodnutí o výběru dodavatele, nevědí, v jakém pořadí se jejich nabídka umístila, což výrazně snižuje transparentnost celého procesu výběru dodavatele.

Po účastnících zadávacího řízení nelze spravedlivě požadovat, aby při každém zadávacím řízení byli i po dobu mnoha měsíců (v případě delší zadávací lhůty) v nejistotě, v jakém pořadí se jejich nabídka z hlediska ceny a případně dalších kritérií umístila. Účastník je přesvědčen, že vůle zákonodárce nebyla zvýhodnit jednu podobu podaných nabídek vůči té druhé, a umožnit zadavatelům zcela odlišný postup v případě nabídek podaných v elektronické podobě vůči nabídkám listinným. Převážná forma elektronické komunikace mezi účastníky a zadavateli veřejných zakázek má za cíle zcela jistě přispět k větší efektivitě a rovnosti v průběhu zadávacího řízení, nikoli k postupu opačnému.

Proto žádáme zadavatele, aby po otevření nabídek vyhotovil protokol o otevírání nabídek i přes to, že to v případě elektronicky podaných nabídek po zadavateli zákon výslovně nepožaduje.

Dotaz č. 2:

Ve stavebním objektu „SO 811 – Sadové úpravy“ v krycím listu odkazují buňky B6, B7 a B8 na soubor .xls, který není součástí předané zadávací dokumentace. Aby všichni uchazeči měli stejný a funkční soubor SO 811, žádáme tímto zadavatele, aby opravil tento soubor tak, aby se v krycím listě v buňkách B6, B7 a B8 sčítaly hodnoty z listu „II. Etapa“ tohoto konkrétního souboru.“

Žádost č. 3:

„Dobrý den,

žádám o prověření výkazu výměr objektu přeložky plynu. Dle technické zprávy budou osazeny ochranné trubky u sloupů VO, ve výkazu výměr tyto chráničky nejsou uvedeny.

Děkuji.“

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1:

Jedná se o ochranu stávajícího plynovodu v místě osazení nové čekárny MHD. V době zpracování projektové dokumentace bylo navrženo řešení s dělenou chráničkou realizovatelné a odsouhlasené správcem vedení. Stejným způsobem byla řešena ochrana plynovodního vedení v ostatních etapách rekonstrukce silnice III/29827, které byly již provedeny.

Pokud by toto řešení v současné době nebylo proveditelné, je možné náhradní řešení, a to přerušením vedení s následným navlečením ochranné plynovodní trubky DN160 (materiál – trouba PE100, 160x6,2 mm, SDR11, délka 6 m). K tomuto řešení přikládáme doplnění projektové dokumentace SO 511 - viz příložené soubory C.3.4_Situace plynovodu u zastávky MHD č.1_20210210.pdf a C.3.9_Detail ulož.potr. v ochranném pásmu_20210210.pdf, které jsou nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změna č. 2 jako jeho přílohy. Toto variantní řešení bylo projednáno se správcem vedení.

Části projektové dokumentace pro zadavatele Statutární město Hradec Králové, které byly jako součást projektové dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele, C.3.4_Situace plynovodu u zast MHD č.1_DSP+DZS.pdf a C.3.9_Detail uložení potrubí v ochr.pásmu_DSP+DZS.pdf, se nahrazují soubory, které jsou nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace č. 2.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

Žádost č. 2:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci ze dne 21. 1. 2021 uvádí následující:

„10. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne v souladu s § 109 zákona.

Otevírání nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti.

O otevírání nabídek zadavatel vyhotoví písemný protokol obdobně dle § 110 odst. 5 zákona, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Protokol o otevírání nabídek, který bude uveřejněn v sekci „Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele, bude obsahovat počet nabídek a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Každý účastník má právo požádat o kopii tohoto uveřejněného protokolu o otevírání nabídek žádostí zaslanou zadavateli.

a

„Tento údaj bude uveden v protokolu o otevírání nabídek.“ (bod 9 Hodnocení nabídek a kritéria hodnocení).

Z výše uvedeného je dle názoru zadavatele nadevší pochybnost jasně, že zadavatel vyhotoví o otevírání nabídek podaných v elektronické podobě protokol, který cestou uveřejnění v příslušné sekci profilu zadavatele zpřístupní všem účastníkům zadávacího řízení. Zadavatel je tak přesvědčen, že jeho postup je dostatečně transparentní a dodavatelé v žádném případě nejsou ponecháváni v nejistotě.

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr pro zadavatele Statutární město Hradec Králové se nahrazuje výkazem výměr, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

Žádost č. 3:

V rámci II. etapy je řešena ochrana plynovodního vedení pouze v místě osazení čekárny u autobusové zastávky. Ochrana stávajícího plynovodu v místě sloupů VO byla pouze součástí I. etapy, která je již zrealizována. V rámci II. etapy není ochrana sloupů VO uvažována.

Řešení ochrany sloupů VO je popsáno v technické zprávě SO 511, odst. 2.2. Z tohoto popisu vyplývá, že ochrana sloupů VO je nutná pouze v rámci I. etapy.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 4. 3. 2021 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007261>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření