



Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

V Pardubicích, dne 16. 02. 2021

Název veřejné zakázky	Výměna oken Krkonošského gymnázia a SOŠ Hostinné, Horská 309
Identifikační údaje o zadavateli	Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
Název	Komenského 586, 543 01 Vrchlabí
Sídlo	
IČ	60153245
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Evidenční číslo VZ	Z2021-003816
Limit veřejné zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu účastníka následující vysvětlení:

Dotaz č.1:

V tabulce oken je "klenbové" okno č. 5

Tak jak je zakresleno, je okno konstrukčně neproveditelné: u horních otevíracích křídel není místo pro umístění závěsů...dále pokud má být klenbové i interiérové okno (jak ukazuje nákres"POHLED ZE VNITŘÍ) pak horní vnější křídla nebude možno přes klenbu deštní a otevřít.

Prosím upřesněte provedení okna.

Odpověď č.1:

Vrchní křídla nebudou otevíravá, budou pevná bez závěsů.

Dotaz č.2:

Prosím určete lépe počet a šířky vnitřních parapetních desek. V soupisu prací položka 23 je pouze "deska parapetní dřevěná vnitřní šířky 250-400 mm včetně povrchové úpravy" není tedy jasné kolik kterých šířek.. rozměr 108ks*1,08m. ...příčměž oka jsou široká 1550mm, podle půdorysu počet 108ks nesouhlasí.

Toto upřesnění se týká i montáží parapetů.

Odpověď č.2:

Účastník ocení položky dle předloženého výkazu výměr. Skutečný stav bude upřesněn až po zaměření před vlastní realizací vybraným dodavatelem.

Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vysvětlením se nemění. Tato dodatečná informace nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Václav Javůrek
pověřený administrátor veřejné zakázky