

## Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6)

**Veřejná zakázka:** Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

### **Identifikační údaje zadavatele:**

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, [mjancova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:mjancova@kr-kralovehradecky.cz), +420 495 817 460

### **Profil zadavatele:**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

### **Dotaz č. 1**

Ve výkresech pohledy barevné řešení, je na ploše zateplené EPS mezi okny kreslena HPL deska, na dalších výkresech jako jsou půdorysy a pohledy toto řešení není. Jak je tento detail řešen?

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Plocha stěny mezi okny zateplená kontaktním zateplovacím systémem, v barevných pohledech znázorněna šedivou barvou, bude provedena vnější tenkovrstvou stěrkovou omítkou v imitaci monolitického betonu.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 19. 2. 2021

Ing. Monika Jančová  
na základě pověření