

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č.1)

Zakázka: „Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických

František Mrázek, DiS., tel.: 495 817 357, fmrazek@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrovič, Tel: 495 817 453, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, toto vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz 1)

Na jaký dispečink bude MaR připojeno, kde? Jaký je požadovaný řídicí systém pracující v jednotlivých rozvaděcích - tedy na jakém systému může běžet tato regulace - z dokumentace není jasné?

Odpověď 1

Všechny řídicí systémy (ŘS) nové technologie měření a regulace budou připojeny po komunikační lince Ethernet na stávající dispečerské pracoviště nemocnice Náchod tak, jak je uvedeno v technické zprávě MaR. Zadavatel upřesňuje, že dispečerské pracoviště (velín) je umístěno v novostavbě pavilónu K, kde je umístěno hardwarové vybavení určené pro vizualizaci, ovládání a nastavení nové technologie.

K druhé části dotazu zadavatel uvádí, že ŘS může být jakýkoliv disponující komunikačními protokoly BACnet IP, Modbus TCP/IP tak, aby nabízený řídicí systém umožňoval komunikační kompatibilitu se stávajícím nemocničním hlavním řídicím systémem EagleHawk NX výrobce Honeywell.

Dotaz 2)

Výrobce a varianta vizualizačního dispečinku, bude samostatně nebo doplnění stávajícího? Jaký je výrobce? S čím je kompatibilní?

Odpověď 2

Zadavatel nechává na dodavateli, jaké vizualizační a ovládací software práce nacení k nové technologii do nabídkové ceny, zda stávající dispečerské pracoviště softwarově upraví nebo doplní o nový vizualizační SW. Pro vizualizační SW musí být splněno následující tak, jak je uvedeno v technické zprávě MaR:

„Na stávajícím dispečerském pracovišti bude ve vizualizačním SW výše zmíněná technologie zobrazena formou přehledného grafického schématu se všemi reálnými hodnotami z čidel, akčních členů, snímačů, čerpadel atp. Vizualizace bude umožňovat nastavení časových programů, parametrů regulace a ovládání technologie.“

Zadavatel uvádí, že dodavatel může v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nabídnout rovnocenné řešení, požadována je, jak je již uvedeno výše, kompatibilita se stávajícím systémem.

Dotaz 3)

Jestli je nějaké servisní organizace, která má na starosti dispečink? Z toho vyplývá otázka výrobce řídicího systému nebo napojení na stávající? je to libovolné? Nebo s čím je kompatibilní?

Jaký nadstavbový vizualizační systém používá stávající dispečerské pracoviště - z dokumentace není jasné?

Odpověď 3

Obsluhu stávajícího dispečinku (velína) včetně systému měření a regulace nově realizovaného v rámci veřejné zakázky s názvem Oblastní nemocnice Náchod I. etapa modernizace a dostavby, kde hlavním generálním dodavatelem bylo sdružení Společnost GEOSAN – BAK – NEMOCNICE NÁCHOD, je zajišťována uživatelem nemocnice Náchod po zaškolení a s podporou zhotovitele. Odpověď na otázku týkající se napojení nového řídicího systému, libovolnosti a kompatibility je již řešena v odpovědi č. 1 a 2.

K dotazu: Jaký nadstavbový vizualizační systém používá stávající dispečerské pracoviště-z dokumentace není jasné? zadavatele uvádí, že stávající hlavní dispečerské pracoviště je vybaveno nadstavbovým vizualizačním systémem Coach NX 4.8 výrobce Honeywell.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a nově končí dne 4. 3. 2021 10:00 hod.

V Hradci Králové 19. 2. 2021

JUDr. Jana Mitrovič
na základě pověření