

světlo zůstává stávající

- 200 schodiště
- 201 pokoj
- 202 WC + lázeň
- 203 sklad a kotelná
- 204 WC + lázeň
- 205 pokoj
- 206 rezerva
- 207 hala
- 208 pokoj




A nové stropní světlo IP40, LED (E27), nerozbitný polykarbonátový kryt, světla budou připojena na stávající vývody a budou ovládána stávajícími spínači. Doporučený výkon 36 W.



D nové nástěnné světlo IP40, LED (E27), nerozbitný polykarbonátový kryt, světla budou připojena na stávající vývody a budou ovládána stávajícími spínači. Doporučený výkon 23 W.



C nové nástěnné světlo nad zrcadlo IP40, nerozbitný polykarbonátový kryt, světla budou připojena na stávající vývody a budou ovládána stávajícími spínači. Doporučený výkon 21 W.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	 pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridos@email.cz	
VYPRACOVAL :	Ing. Radko Vondra, Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK		
MÍSTO :	k.ú. Rychnov nad Kněžnou		
ODDÍL :	D1.4.g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
AKCE :		DATUM :	11/2020
Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu - osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou		STUPEŇ :	DPS
		MĚŘÍTKO:	1 : 50
DISPOZICE MĚNĚNÝCH SVÍTIDEL V PODKROVÍ		1E31	