

NAPAJEČ 230 V / 24 V PRO UMÝVADLOVOU
A SPRCHOVOU BATERII V KRABICI, VESTAVĚNÝ POD OMÍTKU
NAPŘÍKLAD TYP "SLZ01Y"

101	WC + LÁ
102	lázeň
103	pokoj
104	pokoj
105	D.M. šatna
106	botník, sušárna
107	úklid
108	šatna
109	kuchyň
110	obytný prostor
111	pokoj
112	WC + LÁ
113	čistící místnost

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra
VYPRACOVAL :	Ing. Radko Vondra, Jaroslav Rejnyš
INVESTOR :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK
MÍSTO :	k.ú. Rychnov nad Kněžnou
ODDÍL :	D1.4.g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky

pridos
Na Potoce 648, Hradec Králové 11
tel.,fax.: 495539037, IČO:132 07 245
e-mail: pridos@cmail.cz

AKCE :

Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu
- osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou

DATUM :	11/2020
STUPEŇ :	DPS
MĚŘÍTKO:	1 : 50

DISPOZICE ÚPRAVY ROZVODŮ NN V 1 NP

1E33