

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST LÁNOV, spol. s.r.o.

543 41 LÁNOV, č.p. 63, okr. Trutnov, tel. 499 522 331, mob. 603 226 060, e-mail: vodalanov@tiscali.cz
www.vodalanov.cz

F.14.

Naše čj: Str/2013

Vaše čj: 1283/PJ/2013

Lánov: 17. října 2013

M.I.S. a.s.
Ing. M. Kučera
Husova 1697

530 03 Pardubice

Věc: Vyjádření

Vodárenská společnost Lánov, spol.s.r.o. nemá námitek k plánované akci:

„III/0149 Rudník - Bolkov - povodňové škody“.

Nemáme námitek k provedení dle předložené projektové dokumentace, č. zak. 13_052, datum 08/2013 uloženo v archivu naší společnosti.

Ve Vašem zájmové území se nachází veřejný vodovodní řad PVC 110:

SO 102 průběh vodovodu v příloze

SO 202 průběh vodovodu pro informaci v příloze

SO 103 průběh vodovodu v příloze

SO 201 průběh vodovodu v příloze.

Tyto průběhy vodovodu je možno dle zájmu zaslat elektronicky.

SO 104 průběh vodovodu v příloze.

Vodovodní sítě a kanalizace ve správě Vodárenské společnosti Lánov, spol.s.r.o./dále společnost/ - pro provádění prací v blízkosti těchto sítí jsou stanoveny následující podmínky:

- při křížení a ukládání dalšího zařízení musí být respektována příslušná ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů) a prostorové normy ČSN 73 6005
- stavebník zajistí před zahájením zemních prací provedení **vytyčení** zařízení
- pracovníci, kteří budou provádět zemní práce musí být prokazatelně seznámeni s polohou těchto zařízení
- při provádění zemních prací musí být toto zařízení zabezpečeno proti poškození, a to po celou dobu provádění prací v jeho blízkosti, jakékoli poškození musí být ihned ohlášeno
- před zásypem musí být zajištěna kontrola zařízení příslušným zodpovědným pracovníkem společnosti
- podle §23, zák.č. 274/2001 Sb. je ochranné pásmo vodovodu a kanalizace vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m
- vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m, pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem

Vodárenská společnost Lánov, spol. s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2793, dne 17.9.1992.

IČO: 47470411


DIČ: CZ47470411

DOŠLO DNE 18. 10. 2013

1428

- při souběhu inženýrských sítí s podzemním vedením ve správě společnosti bude dodržen minimální vodorovný odstup 1,5 m. Ukládání zařízení do ochranného pásma je možné pouze se souhlasem společnosti. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěny bez souhlasu společnosti žádné pevné stavby trvalého charakteru a stromové porosty.
- zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení ve správě společnosti budou prováděny ručně.

Stránský Pavel
jednatel společnosti


Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.
543 41 Lánov 63
IČO: 47470411, DIČ: CZ47470411


Příloha: 5x snímek

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2793, dne 17.9.1992.

IČO: 47470411


DIČ: CZ47470411

50103



Vodárna spoločnosť Látnov, spol. s r.o.
543 41 Látnov 63
IČO: 47470411, DIČ: CZ47470411

50 201




Vodárna s.p. spoločnosť s r. o.
543 41 Lánov 63
IČO: 47470411, DIČ: CZ47470411

18.10.2013

...Bolkov\142-2006k.dgn 17.10.2013 11:26:21

5060L



Woodfin & společnost Láňov spol. s r. o.
543 41 Láňov 63
IČO: 47470411, DIČ: CZ47470411

17-10-1013

