



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/010-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
2. 3. 2021

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Vážený zadavateli,

po důkladném prostudování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“ jsme narazili na rozpor mezi dokladovou částí a výkazem výměr.

Ve vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s., je uvedeno následující:

S takto navrženou projektovou dokumentací budeme souhlasit za předpokladu, že do projektové dokumentace navržené stavby pro PDPS bude doplněno o následující:

- Požadujeme výměnu stávajícího vodovodu LT 125 za nové potrubí z materiálu PE 100 RC SDR 11 d160 s modrou integrovanou vrstvou nebo PVC 160 včetně výměny stávajících vodovodních přípojek, trasových šoupát a hydrantů.

Výkaz výměr žádné položky týkající se výměny vodovodního potrubí neobsahuje.

Žádáme o vysvětlení rozporu mezi dokladovou částí a výkazem výměr.

Děkujeme za odpověď.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Zmíněný požadavek od společnosti AQUA SERVIS a.s., která je správcem vodovodního potrubí a jednotné kanalizace v ul. T. G. Masaryka a ul. Jiráskova v Borohrádku, je směřován na vlastníka těchto sítí, tj. město Borohrádek. Ve vydaném pravomocném stavebním povolení pro akci rekonstrukce komunikace s názvem „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“ tento požadavek není obsažen. V rámci této zakázky bude zřízena nová dešťová kanalizace se stokou „A“ a stokou „B“, jejímž vlastníkem i správcem bude Královéhradecký kraj. Stávající jednotná kanalizace zůstane zachována.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že v kapitole 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky (Zadávací dokumentace ze dne 10. 2. 2021) zadavatel v ostatních požadavcích uvádí následující „*Stavba bude koordinována s Městem Borohrádek. V koordinaci budou probíhat práce na rekonstrukci vodovodu, chodníků a výstavbě veřejného osvětlení v celém úseku stavby. V ul. Jiráskova bude umožněno zřídit novou kanalizační přípojku k nemovitosti č.p. 336. Dále budou práce koordinovány se společností ČEZ, která bude překládat vrchní vedení NN do prostoru chodníků v ul. Jiráskova. Všechny tyto práce budou koordinovány se zhotovitelem po celou dobu výstavby.*“

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření