



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/010-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
3. 3. 2021

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Vážený zadavateli,
v rámci zadávacího řízení na akci „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“ se na Vás obracíme s následujícím dotazem.

Stavba obsahuje rekonstrukci stávajícího propustku v km 0,733, a to železobetonovým monolitickým rámovým propustkem. Projektová dokumentace však neřeší návrh výztuže této konstrukce. Žádáme o doplnění projektové dokumentace a výkazu výměr a to především z důvodu porovnatelnosti nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že objekt propustku v km 0,733 je rozsahem stavebních prací malého charakteru a specifikování množství výztuže včetně jejího návrhu je nepodstatné pro ocenění položky č. 389385 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE ve stavebním objektu SO 101.A – Komunikace – hlavní výdaje. Návrh výztuže propustku v km 0,733 bude řešen dokumentací RDS.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření