

PROSTUPY ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ (KABELŮ A VODIČŮ) POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT PROVEDENY PODLE ČLÁNKU 6.2 ČSN 73 0810 : 2009.

PRO ZHOTOVENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH UCPÁVEK SE POUŽIJE SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ S ATESTEM STÁTNÍ ZKUŠEBNY (NAPŘ. HILTI, PROMAT, AJ.)

HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE BAREVNĚ ODLIŠENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI. BLIŽŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI STAVEBNÍ ČÁSTI.

HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA:

KABEL UTP CSE LSZH

DRÁTĚNÝ ŽLAB 150x50

MĚŘÍTKO 1:50

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 m

AGCOM PEOPLE FOR YOUR ICT
Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice
tel.: 495 405 911 e-mail: projekce@agcom.cz
ZR_200136

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL
ING. MARTIN SMOLÁK	ING. MARTIN SMOLÁK	ING. PETR KOVANDA	ING. R. HUBKA	ING. VLADIMÍR CHYTIL

PROXION PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785

STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec králové
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod

AKCE: SPOJOVACÍ LOGISTICKÉ A PROVOZNÍ KORIDORY A ZMĚNA PŘIPOJENÍ ČEZ DISTRIBUCE a.s.

OBJEKT: SO–026 PODZEMNÍ PROPOJENÍ PAVILONU A A K

DÍL: Elektroinstalace slaboproud

OBSAH: 1.NP – SLABOPROUDÉ ROZVODY

STUPEŇ	DOS
DATUM	IV/2020
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	06/19
ARCHIVNÍ ČÍSLO	480
FORMÁT	2 x A4
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D1.4.SLP-02