



Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S

☐ ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :  
- základní polohou, zábranou, krytím, izolací  
- při poruše automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

- Instalace kabelů CYKY pevně na povrchu.
- C LED svítidlo přisazené stropní 5300-4K/IP40 nové
- N Nouzové svítidlo nástěnné 11W/1h s vlastním akumulátorem
- ☐ Stávající přemístěný reproduktor MR evakuační
- IMB ☐ Stávající přemístěná smyčka i-mobilu

KRESLIL	PROJEKTANT	OD. PROJEKTANT	HIP	ING.P.HARTMAN ul.Lesní 53 542 25 JANSKÉ LÁZNĚ tel. 605 122 273 E-mail: hartmanpa@seznam.cz	
ING. P. HARTMAN	ING. P. HARTMAN	ING. P. HARTMAN	ing. R. Hubka		
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec králové				
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod				
AKCE	Spojovací logistické a provozní koridory a změna připojení ČEZ Distribuce a.s.			STUPEŇ	DOS
OBJEKT : KORIDOR PAVILONU A - K				DATUM	01/2021
DÍL : ELEKTROINSTALACE				ARCH. ČÍSLO	480
OBSAH				FORMÁT	2x A4
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1.N.P. - ELEKTROINSTALACE				1 : 50	