

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

---

Sp. zn.: S-KHSHK 33686/2020/2  
Č. j.: KHSHK 33748/2020/HOK.NA/Ha  
Vyřizuje: Mgr. Lenka Hartmanová  
Tel.: 491 407 818  
E-mail: lenka.hartmanova@khshk.cz

AMX s.r.o.  
Slezská 848  
500 03 Hradec Králové  
IDDS: b44mdtw

V Náchodě dne 5. listopadu 2020

### **Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Jaroměř, Palackého č.p. 142, rekonstrukce střechy“**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 a násl., § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného ve spojení § 7 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů žádost stavebníka Dětský domov, Základní škola speciální a Praktické škola, Jaroměř, Palackého 142, 551 01 Jaroměř, IČO 486 23 733 zastoupeného plnou mocí ze dne 2. listopadu 2020 společností AMX s.r.o., Slezská 848, 500 03 Hradec Králové, IČO 259 83 857 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

### **S projektovou dokumentací stavby „Jaroměř, Palackého č.p. 142, rekonstrukce střechy“**

**se souhlasí.**

### **Odůvodnění**

Dne 3. listopadu 2020 obdržela KHS žádost stavebníka Dětský domov, Základní škola speciální a Praktické škola, Jaroměř, Palackého 142, 551 01 Jaroměř, IČO 486 23 733 zastoupeného plnou mocí ze dne 2. listopadu 2020 společností AMX s.r.o., Slezská 848, 500 03 Hradec Králové, IČO 259 83 857 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Jaroměř, Palackého č.p. 142, rekonstrukce střechy“.

Předložené podklady vypracovala společnost AMX s.r.o., Slezská 848, 500 03 Hradec Králové, IČO 259 83 857, zodpovědný projektant Ing. arch. Zdeněk Hanuš, datum listopad 2020, evidenční číslo akce neuvedeno.

Předmětem předložené projektové dokumentace je rekonstrukce střechy objektu na adrese Palackého 142, 551 01 Jaroměř na pozemku p.č. 794, k.ú. Jaroměř. Je navržena rekonstrukce střech typu „A“, „B“, „C“, „D“, „E“. Součástí prací budou veškeré související konstrukce a úpravy jako např.

klempířské konstrukce, ventilační žaluzie, úpravy prostupů střešním pláštěm, osazení střešních oken ap.

Parametry objektu se rekonstrukcí měnit nebudou. Nedojde k zásadním změnám v původním technickém a konstrukčním řešení objektu. Nedojde k zásahům do nosných konstrukcí stavby. Nejedná se o přístavbu ani nástavbu. Dojde pouze k dílčímu navýšení stávajících atik o podkladní konstrukci a k navýšení střechy typu „A“ o ventilační mezeru. Navržený rozsah prací charakteru údržby nebude zasahovat do vnitřního prostředí stavby s výjimkou zlepšení tepelně technických vlastností střešních konstrukcí a s výjimkou výměny části střešních oken.

### **Střešní krytina, která bude odstraňována, je z materiálů obsahujících azbest.**

Demontáž bude provedena odbornou firmou. Při odstraňování stávající střešní krytiny, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, budou dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance:

- technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest budou upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší,
- azbest a materiály obsahující azbest budou odstraněny před vlastním odstraňováním stavby nebo její části,
- odpad obsahující azbest bude sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,
- prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, bude vymezen kontrolovaným pásmem,
- zaměstnanci v kontrolovaném pásmu budou vybaveni pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv bude ukládán na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití bude provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, bude před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít.
- pro zaměstnance bude zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce.

**Upozorňujeme na povinnost** zaměstnavatele vyplývající z ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **hlásit** příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví takové **práce, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu.** Náležitosti hlášení prací s azbestem uvádí vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest, musí být dodržena opatření k ochraně zdraví, blíže § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Harmonogram prací s azbestem a jejich provedení je uveden v Metodickém návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi, vydaným Ministerstvem životního prostředí (Praha 2018).

Předmětem předložených podkladů je také hodnocení hluku ze stavební činnosti, které dává předpoklad splnění hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru dle požadavků § 12 odst. 9 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“). Stavební práce budou probíhat v denní době. Výběrem vhodné technologie či opatřeními bude omezena prašnost a hluk.

Předložená projektová dokumentace je z hlediska ochrany před hlukem zpracována v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Na základě zde uvedených skutečností dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že jsou splněny podmínky na ochranu před hlukem v chráněných venkovních prostorech staveb v denní době.

Mgr. Lenka Hartmanová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
územní pracoviště Náchod