


SOUPIS MATERIÁLU

UPOZORNĚNÍ : TATO DOKUMENTACE PODLÉHÁ OCHRANĚ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZEJMÉNA PODLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č. 121/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

INVESTOR DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, PALACKÉHO 142, 551 01 JAROMĚŘ, IČ 48623733		
HLAVNÍ PROJEKTANT AMX s.r.o. IČ 25983857 SLEZSKÁ 848 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ telefon +420 776 773 778 e-mail amx@amxcz.cz	amx s.r.o. PROJEKTANT ČÁSTI SPE - ING. JOSEF EHL IČ 13537601 JIŽNÍ 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ telefon +420 603 168 062 e-mail spe.ehl@hsc.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JOSEF EHL 
AKCE	DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ REKONSTRUKCE STŘECHY	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM XI. 2020
PROFESE	D.1.4.a - BLESKOSVOD	MĚŘÍTKO ..
PŘÍLOHA SOUPIS MATERIÁLU		OZNAČENÍ PŘÍLOHY D.1.4.a.5

DD +ZŠ SPECIÁLNÍ, PALACKÉHO 142, JAROMĚŘ BLESKOSVOD E.S.E - SOUPIS MATERIÁLU		
JÍMAČ TYPU ESE P30, dT=30 µs, ZÁKLADNÍ VÁLCOVÝ BLOK SE SIGNALIZAČNÍM KROUŽKEM ÚDERU, JÍMACÍ HROT NEREZ, ZÁKLADNÍ STOŽÁR 1m	ks	1
PODPŮRNÁ TRUBKA GFK/Al, DÉLKA 3200mm, D=50mm, IZOLOVANÝ BLESKOSVOD	ks	1
PROPOJOVACÍ DESKA NA STOŽÁR JÍMAČE ESE PRO UPEVNĚNÍ 4 SVODŮ HVI VODIČŮ	ks	1
UPEVNŮVACÍ PÁSEK PRO UPEVNĚNÍ HVI VODIČE NA STOŽÁR	ks	5
UZEMŇOVACÍ OBJÍMKA PRO UZEMNĚNÍ PLÁSTĚ 4 VODIČŮ HVI	ks	1
PODPĚRA VODIČE HVI DO ZDI UPEVNIT DO HMOŽDINKY	ks	44
PODPĚRA PRO HVI VODIČ NA ŠABLONOVOU Al KRYTINU VČETNĚ ADAPTÉRU	ks	18
VODIČ FeZn Ø10 mm	m	15
VODIČ NEREZ V4A Ø 10mm	m	5
SPOJOVACÍ SVORKA SS (NEREZ)	ks	3
VODIČ HVI LONG (s = 75 cm), ČERNÝ	m	64
KOMPLETNÍ PÁROVÁ SADA KONCOVEK PRO HVI VODIČE	ks	2
UPEVNĚNÍ JÍMAČE ESE DO GFK TRUBKY, ATYPICKÁ KONSTRUKCE,	ks	1
SVORKA + VODIČ CY 6 žz - VČETNĚ MONTÁŽE	m	10
SVORKA SRO3 - NEREZ	ks	1
SVORKA ZKUŠEBNÍ SZ PRO VODIČE - HVI a NEREZ D=16mm	ks	2
TYČ NEREZ V4A D=16mm, L= 1m	ks	2
ZEMNÍČÍ TYČ FeZn ZT 2,0K SE SVORKOU SR03b	ks	3
MONTÁŽ HVI VODIČE NA SPECIFIKOVANÉ PODPĚRY VČETNĚ KONCOVEK VODIČŮ A UZEMNĚNÍ PLÁSTĚ	m	46
PŘÍRÁŽKA ZA MONTÁŽ VODIČE HVI S POUŽITÍM HOROLEZECKÉHO ZABEZPEČENÍ	m	46
MONTÁŽ JÍMAČE ESE NA PODPŮRNOU TRUBKU GFK A UKOTVENÍ NA PODPŮRNOU TRUBKU	ks	1
MONTÁŽNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO TROJÚHELNÍKOVÝ ZEMNÍČ. ROZBOURÁNÍ BETONOVÉ DESKY V ŠÍŘCE 50 cm V CELKOVÉ DÉLCE 12m. ZHUTNĚNÍ VÝKOPU A UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU S BETONOVOU VRSTVOU	hod	40
OCHRANNÁ TRUBKA PH29	m	3
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK SVODU	ks	2

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU PRO ANTÉNU O2

VODIČ FeZn Ø10 mm	m	5
VODIČ AlMgSi Ø 8mm	m	35
OCHRANNÝ ÚHELNÍK 1,7m, 3xDRŽÁK OÚ	ks	2
OCHRANNÝ ÚHELNÍK 1,7m, 3xDRŽÁK OÚ	ks	1
SVORKA ZKUŠEBNÍ SZ TRUBÍČKA- NEREZ	ks	1
UNIVERSÁLNÍ SVORKA SU (SS) - NEREZ	ks	36
SVORKA OKAPOVÁ SO	ks	1
PODPĚRA NA HŘEBEN AI STŘECHY PV 15 NEREZ	ks	7
Podpěra vedení na stěnu PV 1p-30, včetně vrutu a hmoždinky	ks	14
SVORKA SRO3 - NEREZ	ks	1
OCHRANNÁ TRUBKA PH29	m	1
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK SVODU	ks	1
MONTÁŽNÍ PRÁCE SVODOVÝCH VODIČŮ	hod	12
MONTÁŽNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO ZEMNÍČ	hod	20
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODNÍHO VEDENÍ VČETNĚ PODPĚR A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE MATERIÁLU	m	200
REVIZE UZEMNĚNÍ A REVIZNÍ ZPRÁVA	hod	10