


POHLED SEVERNÍ
Z ULICE PALACKÉHO
STÁVAJÍCÍ STAV
M 1: 100




POHLED JIŽNÍ
Z VNITROBLOKU
STÁVAJÍCÍ STAV
M 1: 100

POHLED- BLESKOSVOD TYPU E.S.E. - M 1:100

JÍMAČ TYPU E.S.E. dT=30µs OSAZEN NA IZOLAČNÍ TRUBKU GFK 320 cm
HROT JÍMAČE OSADIT min. 4,0 m NAD NEJVYŠŠÍ HŘEBEN
POLOMĚR OCHRANNÉHO PÁSMO V ÚROVNI 2 m OD HROTU DOLŮ Ro=22 m
POLOMĚR OCHRANNÉHO PÁSMO V ÚROVNI 5 m OD HROTU DOLŮ Ro=55m

TŘÍDA LPS 2



UPOZORNĚNÍ : TATO DOKUMENTACE PODLEHÁ OCHRANĚ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZEJMÉNA PODLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č. 121/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ			
INVESTOR DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, PALACKÉHO 142, 551 01 JAROMĚŘ, IČ 48623733			
HLAVNÍ PROJEKTANT AMX s.r.o. IČ 25983857 SLEZSKÁ 848 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ telefon +420 776 773 778 e-mail amx@amxcz.cz		PROJEKTANT ČÁSTI SPE - ING. JOSEF EHL IČ 13537601 JÍŽNÍ 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ telefon +420 603 188 062 e-mail spe.ehl@hsc.cz	
AKCE DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ REKONSTRUKCE STŘECHY		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JOSEF EHL	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM	XI. 2020
PROFESE	D.1.4.a - BLESKOSVOD	MĚŘÍTKO	1: 100
PŘÍLOHA	POHLED JIŽNÍ - BLESKOSVOD E.S.E.		OZNAČENÍ PŘÍLOHY D.1.4.a.3