

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Prosíme o vysvětlení rozporů v položkách VV ve srovnání s technickou zprávou D.1.4.g – zařízení silnoproudé techniky a vysvětlení duplicitní položky ve výkazu výměr:

- 1.) Ve VV pod č. 1, 2, 3, 4 a 5 jsou uvedeny požadavky na svítidla v krytí IP54 s popisem pro monturu /tělo svítidla/ z ocelového plechu lakovaného....bez určení pevností krytu
- 2.) V technické zprávě EI je pod D.1.2 bod a) uvedeno svítidlo s požadovaným krytím min. IP40 a pevností tahu IK10 a tělo svítidla z polykarbonátu....(to je technický i cenový rozdíl – prosíme o vysvětlení a jasný požadavek)
- 3.) A dále ve výkazu výměr VV elektro pod bodem č. 1 až 5 jsou uvedeny dodávky svítidel + montáže
- 4.) A ve VV 2E pod bodem č.14 jsou uvedeny opět montáže nových svítidel 50 ks v objemu Nh 75 (to by bylo ale duplicitně.... – prosíme o vysvětlení)

Odpověď na dotaz č. 1:

Ad 1)

- specifikace dodávek svítidel pod položkami č. 2, 3, 4, 5, byla rozšířena údajem požadavku na odolnost proti nárazu na stínidlo,
- specifikace pod položkou č. 1 je jen nadpisová 1D DODÁVKY.

Ad 2)

- vysvětleno a vyřešeno v bodu předchozím č. 1.) rozšířením údajů ve specifikaci dodávek,
- dodavatel při oceňování se bude řídit jednoznačným obsahem specifikace dodávky ve výkazu výměr.

Ad 3)

- u položek č. 2 až 5 se jedná pouze o jednotkové ceny dodávek,
- specifikace pod položkou č. 1 je jen nadpisová 1D DODÁVKY,
- montáže nejde v tomto oddílu 1D výkazu výměr vyplnit, buňky montáží jsou uzamčeny.

Ad 4)

- u položky č. 14 se jedná pouze o jednotkovou cenu montážní hodiny = Nh, je to položka v oddílu: 2E ELEKTROMONTÁŽE, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, buňky dodávek jsou uzamčeny,
- kontrolou projektant zjistil, že časová náročnost za demontáž svítidel 50ks je uvedena duplicitně,
- položka za demontáž a montáž svítidla má být správně oceněna na $1,5$ montážní hodiny = Nh (položky č. 13 + 14),
- položka č. 14 - Montáž nových svítidel - byla upravena v počtu jednotek na $(50ks \times 1,0Nh)$ na 50 Nh.

Všechny úpravy ve Výkazu výměr (list č. 741 - EL - Položky) [jak doplnění údajů ve specifikacích, tak úprava položky č. 14 v počtu jednotek] jsou uvedeny v aktualizaci Výkazu výměr, v souboru s názvem Výkaz výměr - komplet - 15% + ROZŠÍŘENÍ SPECIFIKACE ELEKTRO, který tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 12. 3. 2021 v 8:00 hodin.

Způsob podání nabídek se nemění.

Příloha: Výkaz výměr – aktualizace

V Hradci Králové 08. 03. 2021

Ing. Věra Zeinerová, v. r.
na základě pověření