



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/010-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
15. 3. 2021

Vysvětlení, změna č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**III/3172 Borohrádek, 2. etapa**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost s dotazem dodavatele byla doručena dne 12. 3. 2021 a lhůta pro podání nabídek by uplynula dne 19. 3. 2021. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Dobrý den,

Žádáme o doplňující informace k veřejné zakázce: **III/3172 Borohrádek, 2. etapa**

Dotaz:

V projektové dokumentaci jsme narazili na následující nejasnosti:

- Technická zpráva, SO 101 komunikace, str. č. 9, uvádí: *V aktivní zóně vozovky bude provedena výměna podloží v tl. 0,30 m v celém úseku komunikace.*
- Vzorový příčný řez, SO 101 komunikace. Ve výkresu je výměna podloží tl. 0,3 m. Avšak níže, v popisu konstrukce vozovky, je uvedena stabilizace zeminy v aktivní zóně cementem v tl. 0,2 m.
- V soupisu prací k ocenění je jak výměna podloží (pol. č. 13, 30), tak i stabilizace cementem (pol. č. 23, 24) v celé výměře.

Žádáme zadavatele o objasnění, zda se bude aktivní zóna stabilizovat cementem v tl. 0,2 m nebo bude provedena výměna podloží v tl. 0,3 m a podle toho upravil i výkaz výměr. Dle našeho názoru nemohou být v soupisu prací k ocenění obě varianty v celé výměře.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

V aktivní zóně vozovky bude provedena výměna podloží v tl. 0,3 m z ŠD 0-63. Úprava podloží vozovky hydraulickým pojivem se vypouští ze zadávací dokumentace.

Zadavatel provedl níže uvedené změny:

- Z výkazu výměr byla odstraněna položka č. 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M (SO.101.A Komunikace – hlavní výdaje);
- Z výkazu výměr byla odstraněna položka č. 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M – PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% (SO.101.A Komunikace – hlavní výdaje);
- Příloha projektové dokumentace s názvem C.1.4._Vzorový příčný řez byla nahrazena přílohou s názvem C.1.4._Vzorový příčný řez_15032021.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje Výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr a dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**III/3172 Borohrádek, 2. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 22. 3. 2021 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007372>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **18 889 880,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření