



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis značky/ze dne:

Číslo jednací:
TOÚ/024-21/Ko

Vyřizuje/telefon:
Ing. Vortelová / 495 540 218

V Hradci Králové dne:
18. 3. 2021

Poptávka

Vysvětlení k zakázce „Dodání a montáž klimatizace – cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou“

Na základě žádosti Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1

Žádost o doplňující informaci kudy je požadováno vést chladírenské potrubí, zda chodbami? Pokud ano, za je požadováno umístění do plastových kanálů či je v budově např. kazetový podhled, který by bylo možno potrubí vést.

Dotaz č. 2

Druhý dotaz byl vznesen ohledně odvodu kondenzátu z vnitřních jednotek. Na výkrese jsou označeny dvě místa, kam by měl být kondenzát sveden, a tudíž bude nutné použít čerpadla, vzhledem k tomu, že toto nejspíš nelze řešit samospádem. Nebo jsou jiné možnosti odvodu kondenzátu?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

K dotazu č. 1:

Potřebné chladírenské potrubí požadujeme vést v plastových kanálech chodbou. Stropy jsou dostatečně vysoké pro toto řešení.



K dotazu č. 2:

K odvodu kondenzátu bude třeba použití čerpadel s odvodem do vnitřní kanalizace (na WC či v kuchyňce). V blízkosti napojení odpadů mohou mít jednotky odvod kondenzátu samospádem, nicméně z druhé strany chodby je nutné použití čerpadel. V serverovně je umístěn pouze jeden server, ale i tak je předpokládáno trvalé zapnutí.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti