



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis značky/ze dne:

Číslo jednací:
TOÚ/025-21/Ko

Vyřizuje/telefon:
Ing. Vortelová / 495 540 218

V Hradci Králové dne:
22. 3. 2021

Poptávka

Vysvětlení k zakázce „Výměna vjezdových závor v areálech cestmistrovství Hradci Králové a Rychnov n/K.“

Na základě žádosti Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1

Dle zaslaných fotografií se stávající betonové základy pro závory jeví jako pevné a dostatečné pro ukotvení nových, trváte na jejich výpravě či úpravě před osazením nových závorových skříní?

Dotaz č. 2

Pro napájení závor se předpokládá využití stávajících elektrických kabelů, které jsou funkční – je skutečně požadována jejich revize?

Dotaz č. 3

Je stávající ovládání závor tlačítkem z vrátnice funkční (neporušený kabel)?

Dotaz č. 4

K požadavkům na prokázání kvalifikace – zadavatel požaduje doložit živnostenské oprávnění v oborech **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**. Pokud jako společnost vlastníme živnostenské oprávnění v oboru **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení** – je toto dostačující k účasti na veřejné zakázce?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

K dotazu č. 1:

Z fotografií nelze posoudit dostatečně jistě stav stávajícího betonu. Zadavatel požaduje pevné a bezpečné ukotvení nových závor do stávajících základů. Vzhledem k tomu, že neznáme rozměry ukotvovacích bodů nových bran, je položka výprava stávajících základů zahrnuta k ocenění.



K dotazu č. 2:

Revize zapojení je zadavatelem požadována zejména pro kontrolu a potvrzení bezpečného zapojení.

K dotazu č. 3

Ano, stávající ovládání obou vjezdových bran je funkční, tj. je napojeno neporušeným kabelem.

K dotazu č. 4

V zadávací dokumentaci požadujeme předložit kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Výše uvedené živnostenské oprávnění, uvedené v dotazu, odpovídá předmětu zakázky.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Přemysl Noháček, provozní náměstek