



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/021-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
23. 3. 2021

Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou/doplněním zadávacích podmínek.

Znění žádosti:

„Dobrý den,
níže zasíláme dotazy k výše uvedené akci.

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci je na výkresu SO203_C.3.3-dispozice_DSP uvedeno: „Oslabená spodní pásnice krajních nosníků v místě uložení bude vyměněna“. Po prostudování soupisu prací jsme ale nenašli žádné položky či výměry týkající se této výměny. Žádáme zadavatele o doplnění prací (demontáž a montáž) včetně materiálů k výměně částí spodních pásnic mostu do soupisu prací.

Dotaz č. 2

Žádáme zadavatele o upřesnění protikorozi ochrany zábradlí na mostě a křídlech. Provedení uvedené v soupisu prací a v Technické zprávě v zadávací dokumentaci se liší. V soupisu prací je u obou uvedeno zinkování ponorem a nátěr a v Technické zprávě je u zábradlí na mostě uvedena metalizace a nátěr a u zábradlí na křídlech je pouze zinkování.

Děkujeme.“

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Dotaz č. 1:

Do výkazu výměr se doplňují následující položky:

96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH (odstranění stávajících úhelníků dolní pásnice - včetně nýtů)

L80x10: $11,9 \text{ kg/m} \times 0,75 \text{ m} \times 2 \times 4 \times 2 = 142,8 \text{ kg} \times 1,1 = 157,08 \text{ kg}$

93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ (nahrazení původních úhelníků dolní pásnice + zesílení, včetně šroubových spojů – šrouby s půlkulatou hlavou)

L80x10: $11,9 \text{ kg/m} \times 0,75 \text{ m} \times 2 \times 4 \times 2 = 142,8 \text{ kg}$

zesílení DP plechem P10x160 dl. 1,0 m: $0,01 \text{ m} \times 0,16 \text{ m} \times 1,0 \text{ m} \times 7850 \text{ kg/m}^3 \times 4 \times 2 = 100,48 \text{ kg}$

celkem: $(142,8 + 100,48) \times 1,1 = 267,61 \text{ kg}$

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

Dotaz č. 2:

Na již rekonstruovaných mostech 32722-1 a 32722-2 byla PKO zábradlí na mostě a v předpolích provedena jednotně zinkováním ponorem (systém PKO IIIIE dle TKP 19.B)

V případě rekonstrukce mostu 32722-4 bude třímadlové zábradlí na opěrách provedeno stejně (pouze pozink), zábradlí na NK pak s vrchním nátěrem v modrém odstínu (stejná RAL jako příhradové konstrukce již zrekonstruovaných mostů) – systém PKO IA nebo IIIA dle TKP 19.B, tzn. typ systému PKO bude provedeno podle technické zprávy a ve skladbě dle platného TKP 19.B.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 19. 4. 2021 v 8,30 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007437>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec, následovně:

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **2 793 200,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření