

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 25 (Dodatečná informace č. 25)

Zakázka: „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Ivona Marčíšin, ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 479
- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce, jsou uvedeny konstrukce stěn a sloupů jako pohledové. Ve architektonickém výkazu výměr je ve výkazu pro sádrovou omítku započítáno 6100,405 m² omítek na ŽB konstrukce. V TZ stavební je na str. 17 uvedeno, že „betonové části stavby budou kryty omítkou s bezprašnou úpravou“. Mají být ŽB konstrukce pohledové a nebo omítnuté? Žádáme o prověření výkazu výměr.

22	K	330321611	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	81,620
24	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m ²	m2	902,000
26	K	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton	m2	902,000
29	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	6

					100,405
31	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	4 575,300

58	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11 242,715
VV			"viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ"		
VV			"zdivo"		
VV			50,302+2213,34+(2*15,188)+(2*17,365)+(2*267,27)+(2*1026,263)+(2*113,248)		5 142,310
VV			"ŽB kce"		
VV			"viz konstrukční řešení" 6100,405		6 100,405
VV			Součet		11 242,715

Odpověď č. 1:

Betonové konstrukce budou omítnuté. Příplatek k pohledovosti je řešen pouze ve vztahu ke kvalitě provádění bednicích a betonářských prací a rovinnosti betonových ploch. Bez vlivu na VV, uchazeč nacení dle zadání.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 30. 3. 2021

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření