



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis značky/ze dne:

Číslo jednací:
TOÚ/032-21/Ko

Vyřizuje/telefon:
Ing. Vortelová / 495 540 218

V Hradci Králové dne:
31. 3. 2021

Poptávka

Vysvětlení k zakázce „Výměna 8 ks oken a vchodových dveří do administrativní budovy cestmistrovství Rokytnice v Orlických horách“

Na základě žádosti Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1

Žádáme o upřesnění tepelných prostupů. V poptávce máte prostup sklem i celým oknem stejný = 0,78 W/m²/K. Hodnoty budou jiné. Lze nacenit Ug=0,60 W/m²/K a Uw=0,80 W/m²/K (standardní trojsklo) nebo Ug=0,50 W/m²/K a Uw=0,73 W/m²/K (sklo za větší příplatek).

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

K dotazu č. 1:

Požadovaná hodnota celého okna byla v poptávce uvedena 0,78 W/m²/K, což odpovídá skleněné výplni Ug=0,60 W/m²/K a rámu Uw=0,80 W/m²/K.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 [91]