

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy školy Střední školy řemeslné Jaroměř – stavební práce
Spisová značka	CIRI/2021/109
Zadavatel	Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, IČO 00087815, sídlo Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V již upravené technické zprávě uvádíte, že parametr dodávaných skel musí být lepší než Ug 1.0. Věc jsem konzultoval s výrobcem skel a těchto parametrů dokáže ve složení 4-12-4 alt. 4-16-4 dosáhnout pouze vysoce speciální sklo, u kterého se však výrazně mění vlastnosti jako je světelná prostupnost a odraz světla. Sklo je v tomto případě v podstatě zrcadlové. Trvá zadavatel na skle s Ug menším než 1.0, nebo je nepřekročitelná podmínka energetického auditu pouze celkový prostup špaletového okna Uw 1.0?

Odpověď na dotaz

V rámci stanovení technických parametrů zadavatel ověřil možnost jejich splnění dodavateli. Požadované řešení je dle informací realizovatelné v plném rozsahu a nejedná se o řešení proprietární. Zadavatel tak trvá na uvedené technické specifikaci.

Dotaz č. 2

V technické zprávě se uvádí, že jednoduchá okna (typově O2) na chodbách - zasklená izolačním dvojsklem musí na základě energetického auditu mít celkový prostup oknem Uw 1,05. Dovolují si namítnout, že dle našich zkušeností okno s požadovanou konstrukcí, dimenzemi profilů a zasklením těchto parametrů nedosáhne. Jako příklad zde uvedu, že systémové okno IV 68, s dvojitým těsněním, celoobvodovým kováním a dvojsklem 4-16-4, dosahuje Uw 1,3 – 1,2. Jak chce zadavatel tento parametr řešit?

Odpověď na dotaz

V rámci stanovení technických parametrů zadavatel ověřil možnost jejich splnění dodavateli. Požadované řešení je dle informací realizovatelné v plném rozsahu a nejedná se o řešení proprietární. Zadavatel tak trvá na uvedené technické specifikaci.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření