

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s interní směrnicí Oblastní nemocnice Náchod, a.s. č. 048 – Postup při zadávání veřejných zakázek

„Zajištění servisních činností motoricky ovládaných dveří a dalších zařízení pro lokality ONN a.s.“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	VZMR

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na služby, a to na základě obdržené žádosti od účastníka ze dne 03. 05. 2021 v 12:23, prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK.

Text znění dotazu č. 1:

Dotaz č. 1 – Cena servisu a platebních podmínek, čl. 7, bod (1) – cena BTK zahrnuje i cenu potřebných náhradních dílů k provedení BTK. Myslí tím zadavatel, že veškeré díly i s charakterem spotřebního materiálu budou v rámci pravidelné prohlídky vyměněny zdarma, tzn. bez fakturace tohoto dílu?

Vysvětlení zadavatele k dotazu č. 1:

V ceně BTK musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s provedením pravidelné roční bezpečnostní kontroly, a to včetně materiálu, který je nezbytný k bezvadnému chodu zařízení, tak aby toto zařízení vyhovělo požadavkům na bezpečnostně technické kontroly v souladu s ČSN EN16005.

Text znění dotazu č. 2:

Dotaz č. 2 – Záruka, čl. 8, bod (1) – záruka na náhradní díly v délce 12 měsíců – Myslí tím zadavatel záruku i náhradní díly na spotřební materiál?

Vysvětlení zadavatele k dotazu č. 2:

Záruční doba je stanovena v délce 6 měsíců na celkový servis a na dodané náhradní díly je požadována záruka v délce 12 měsíců dle ustanovení smlouvy o poskytování servisních služeb č. 8 odst. 1, příloha č. 3_2 ZD. Zadavatel požaduje na spotřební materiál minimálně 6 měsíců záruku, zároveň je nutné vymezit definici spotřebního materiálu. Spotřebním materiálem jsou následující položky: maziva, baterie elektrického nouzové jednotky, podlahové vodící čelisti, plastová a ocelová kolečka, kolejnice, ozubený řemen, kladky, servisní sady a jednotky převodovky.

Text znění dotazu č. 3:

Dotaz č. 3 – Dle zadávací dokumentace, bod č. 5 – Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, je cena pro část č. 2 stanovena na 605 000,- Kč za 48 měsíců. V návaznosti na smluvní podmínky je bohužel tato cena nerentabilní a proto bychom se chtěli zeptat, zda máme podávat cenovou nabídku do VŘ i přesto, že tuto předpokládanou cenu překročíme?

Vysvětlení zadavatele k dotazu č. 3:

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a dále předpokládanou hodnotu pro

jednotlivé části veřejné zakázky v Kč bez DPH jako maximální nepřekročitelnou, to znamená, že pokud bude nabídková cena vyšší než zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota pro příslušnou část VZ, bude tato nabídka vyloučena z hodnocení.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na výše uvedené a charakter předloženého vysvětlení, jež nemá podstatný vliv na podání nabídky, se zadavatel rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro doručení nabídek do 06. 05. 2021 do 11:00 hodin.

V Náchodě dne 4. 05. 2021



Miroslav Bůžek
Technický náměstek
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 01 NÁCHOD
55