ŘEZ 7-7

ŘEZ 10-10

ŘEZ 11-11

ŘEZ 12-12

ŘEZ 13-13

ŘEZ 14-14

POHLED „K"

ŘEZ 8-8

ŘEZ 9-9

POHLED „B"

POHLED „C"

OZAŘOVNA RTG
ZAŘ. Č. 3,4
V_p/V_o = 400/500 m^3h^{-1}
x = 8

ČEKÁRNA
ZAŘ. Č. 1,3
V_p = 200 m^3h^{-1}
x = 4

BATERIE
ZAŘ. Č. 7
V_o = 100 m^3h^{-1}
x = 6

UKLID. KOMORA
ZAŘ. Č. 9
V_o = 150 m^3h^{-1}
x = 10

WC ZAMĚST.
ZAŘ. Č. 9
V_o = 135 m^3h^{-1}
x = 7

STROJOVNA VZD
ZAŘ. Č. 6
V_p/V_o = 1000/2000 m^3h^{-1}
x =

WC MUŽI
ZAŘ. Č. 5
V_o = 125 m^3h^{-1}
x = 7

OBSLUHOVNA
ZAŘ. Č. 3,4
V_p/V_o = 600/400 m^3h^{-1}
x = 8

CHODBA
ZAŘ. Č. 1
V_p = 400 m^3h^{-1}
x = 3

OZAŘOVNA - CESIUM
ZAŘÍZENÍ Č. 3,4
V_p/V_o = 800/1000 m^3h^{-1}
x = 9

STERIL. PŘÍPRAVA
ZAŘ. Č. 1,2
V_p/V_o = 400/600 m^3h^{-1}
x = 12

RTG - ANGIO
ZAŘÍZENÍ Č. 12
V_p/V_o = 1300/1300 m^3h^{-1}
x = 10

OBSLUHA
ZAŘ. Č. 10
V_p/V_o = 500/400 m^3h^{-1}
x = 11

WC
ZAŘ. Č. 2
V_o = 100 m^3h^{-1}
x = 6

ODSKOK

TĚSNÁ DVEŘ 200×200 RU 18 91 56 0

TĚSNÁ DVEŘKA 300×300 RU 18 91 56 0

TĚSNÁ DVEŘKA 200×200 RU 18 91 56 0

OTVOR VYBÍRENOUT A NANÝTOVAT PŘI MONTÁŽI

POZNÁMKA:

TMAVĚ VYZNAČENÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO

V.P. VOLNÁ PŘÍRUBA
V.N. VOLNÝ NÁSTAVEC

DOPRACOVÁNO 4. 1980

ZAK. Č. 4037/02

ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI:		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	STAVOPROJEKT
STAVEBNÍ ČÁST: ING. F. STEINER	V.D.	ING. P. TAITZLER	ING.	"HRADEC KRÁLOVÉ" STŘEDISKO
				ČÍS. ZAKÁZKY: 83-4037/0110
KNV: VÝCHODOČESKÝ				ČÍS. KORE
INVESTOR: KNV HRADEC KRÁLOVÉ				ČÍS. ARCHIVNÍ
				DALŠÍ VÝKRESY:
NEMOCNICE JIČÍN				DATUM: 11.1979
PAVILON RTG				FORMÁT A4: 18
				MĚŘÍTKO: 1:50
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ				ČÍSLO VÝK.: C8/6