

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s interní směrnicí Oblastní nemocnice Náchod, a.s. č. 048 – Postup při zadávání veřejných zakázek

#### **„Obnova a výměna chladicí jednotky ambulantního pavilonu ONN a.s.“**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>     | <b>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</b> |
| <b>Sídlo:</b>         | Purkyňova 446, 547 01 Náchod          |
| <b>IČ:</b>            | 26000202                              |
| <b>DIČ:</b>           | CZ699004900                           |
| <b>Způsob zadání:</b> | VZMR                                  |

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávku, na základě obdržené žádosti o vysvětlení ze dne 19.05.2021, které bylo zadavateli doručeno prostřednictvím emailu pověřené osoby:

Text dotazu:

*Otázka č. 1 – Jaká je projektovaná teplota chladicí směsi na vstupu a výstupu z chladicí jednotky?*

**Vysvětlení zadavatele:**

Optimální projektová teplota chladicí směsi na vstupu a výstupu z chladicí jednotky ideálně 12°C na vstupu a 6°C na výstupu.

Text dotazu:

*Otázka č. 2 – Jaká je koncentrace glykolové směsi?*

**Vysvětlení zadavatele:**

Glykolová směs musí být v takové koncentraci, aby v zimních obdobích nedošlo k zamrznutí směsi, ideálně v koncentraci 30%.

Text dotazu:

*Otázka č. 3 – Lze použít i jiný druh chladiva v okruhu chladicí jednotky, který vyhovuje legislativním požadavkům jako chladivo R32 dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014?*

**Vysvětlení zadavatele:**

Chladivo musí být takové, aby vyhovělo legislativním požadavkům a splnilo požadavky zadavatele na předmět plnění, zejména na výkon „chlazení“.

Text dotazu:

*Otázka č. 4 – V případě jiného druhu chladiva lze očekávat jiné množství. Prosím potvrďte, zda akceptujete i jiné množství chladiva odpovídající stejné četnosti kontrole chladicího zařízení dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 jako je chladivo R32?*

**Vysvětlení zadavatele:**

Zadavatel bude akceptovat jiné chladivo za předpokladu, že vyhoví legislativním požadavkům a splní požadavky zadavatele na předmět plnění, zejména na výkon „chlazení“.

Text dotazu:

*Otázka č. 5 - Dle přiložené technické specifikace nevychází stanovení faktor EER (Qchl 170kW/ Pi 55kW*

= 3,09). Prosím potvrďte, zda lze akceptovat hodnotu min. EER = 2,7 a SEER 3,5 (sezónní faktor účinnosti)?

**Vysvětlení zadavatele:**

Hodnota parametru EER je zadavatelem stanovena max. 3,5 KW, tudíž parametr 2,7 splní tento parametr. Zadavatel stanovil preferované parametry předmětu plnění, které jasně definoval v technické specifikaci, parametr sezónního faktoru účinnosti není obsažen v technické specifikaci.

Zadavatel bude akceptovat jiné chladivo za předpokladu, že vyhoví legislativním požadavkům a splní požadavky zadavatele na předmět plnění, zejména na výkon „chlazení“.

Text dotazu:

Otázka č. 6 – Prosíme o upřesnění způsobu ovládání chladicí jednotky z nadřazeného MaR? Stačí beznapěťové kontakty nebo je nutná sériová komunikace? Případně upřesněte typ protokolu.

**Vysvětlení zadavatele:**

Zadavatel požaduje zapojení do stávající MaR.

Text dotazu:

Otázka č. 7 – Na stávající chladicí jednotce jsou instalovány filtry sání vzduchu (ochrana před zašpiněním a případně kroupami). Je nutné dodržet filtry i pro nové zařízení?

**Vysvětlení zadavatele:**

Ano, zadavatel požaduje filtry i pro chladicí zařízení, jež je předmětem této veřejné zakázky.

Text dotazu:

Otázka č. 8 – Je stávající jednotka osazena akumulací nádobou?

**Vysvětlení zadavatele:**

Na stávající jednotka není opatřena akumulací nádobou.

Text dotazu:

Otázka č. 9 – Stávající chladicí jednotka má 1495 kg bez náplně. Zadavatel požaduje 1490 kg maximálně. Prosíme o upřesnění, zda lze uvažovat s vyšší provozní hmotností než je uvedeno v požadavcích i s přihlédnutím na otázku č. 8 (v případě instalace akumulací nádoby)?

**Vysvětlení zadavatele:**

Zadavatel bude akceptovat maximální hmotnost zařízení 1495 kg bez náplně, a to o hledem na statiku budovy.

Text dotazu:

Otázka č. 10 – Stávající chladicí jednotka má provozní proud 141 A. Zadavatel požaduje provozní proud 134 A. Prosíme o upřesnění, zda lze použít hodnoty stávajícího zařízení?

**Vysvětlení zadavatele:**

Zadavatel bude akceptovat hodnotu jako u stávající jednotky, tj. 141 A.

Text dotazu:

Otázka č. 11 – Prosíme o upřesnění provozních parametrů (výtlaková výška a oběhové množství) instalovaného čerpadla?

**Vysvětlení zadavatele:**

Čerpadlo musí mít takové parametry, aby zajistilo dostatečný oběh chladiva a zároveň svou kapacitou zajistilo chlazení sekundárního oběhu.

**Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:**



Text dotazu:

*Otázka č. 12 – napadlo nás jestli by zadavatel nechtěl osadit na vstup a výstup z chladicí jednotky v prostoru střechy uzavírací klapky. Tedy doplnit zadání o 2ks mezi přírubových klapek včetně nezbytného materiálu.*

**Vysvětlení zadavatele:**

Zadavatel požaduje plnění v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, jež tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace a výzvy.

**Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel na základě výše poskytnutých vysvětlení upravuje přílohu č. 1 **Technická specifikace REV II**, která je přílohou tohoto objasnění.

S ohledem na výše uvedené a charakter předloženého vysvětlení, jež může mít podstatný vliv na podání nabídky, se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny.

**Lhůta pro doručení nabídek do 28. 05. 2021 do 13:30 hodin.**

V Náchodě dne **24.05.2021**



Miroslav Bůžek  
Technický náměstek  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

