

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s interní směrnicí Oblastní nemocnice Náchod, a.s. č. 048 – Postup při zadávání veřejných zakázek

„Obnova a výměna chladicí jednotky ambulantního pavilonu ONN a.s.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: VZMR

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávku, na základě vysvětlení č. 3 upřesňuje vymezení některých parametrů na základě vlastního zjištění:

1. Upřesnění zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že bude akceptovat chladivo jehož GWP nesmí být vyšší jak u chladiva R32 a zároveň jeho jednotková cena nesmí být vyšší než chladiva R32, a to především z ekonomického důvodu.

2. Upřesnění zadavatele:

Zadavatel požaduje minimální hodnotu EER 3,16 kW a minimální hodnotu SEER 4,64.

3. Upřesnění zadavatele:

Čerpadlo není součástí předmětu plnění, dodané chladicí zařízení musí být kompatibilní se stávajícím čerpadlem.

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel požaduje plnění v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách, jež tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace a výzvy.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel na základě výše poskytnutých vysvětlení upravuje přílohu č. 1 **Technická specifikace REV III**, která je přílohou tohoto objasnění.

S ohledem na výše uvedené a charakter předloženého vysvětlení, jež může mít podstatný vliv na podání nabídky, se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou původní lhůtu

Lhůta pro doručení nabídek do 03. 06. 2021 do 13:30 hodin.

V Náchodě dne 24.05.2021



Miroslav Bůžek
Technický náměstek
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 01 NÁCHOD
55

Technická specifikace chladicí jednotky

Obnova a výměna chladicí jednotky ambulantního pavilonu ONN a.s.

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných zařízení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto zařízení, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují daný účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejich nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Specifikace:

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce):

	Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Sněžení požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru (odkaz na konkrétní dokument a stránku dokladu, kterým tuto skutečnost účastník doložil v nabídce)
1.	Kompaktní venkovní provedení jednotky		
2.	Ochrana proti neoprávněným zásahům do řízení stroje		
3.	Jmenovitý chladicí výkon min. 170 kW při venkovní teplotě 35°C vstupní teplotě glykolu 12°C výstupní teplotě glykolu 6°C		
4.	Koeficient energetické účinnosti (EER) min. 3,16 kW (dle EUROVENT) a SEER min. 4,64		
5.	Typ chladiva – Difluormethan (R32)		
6.	Hmotnost chladiva max. 22		
7.	Počet kompresorů min. 3		
8.	Váha chladicí jednotky max. 1490 kg		
9.	Příkon jednotky max. 55 kW		
10.	Minimální výkon jednotky max. 32 % jmenovitého chladicího výkonu		

11.	Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 metrů od jednotky max. 56 dBA		
12.	Napájecí napětí 400V, 50 Hz		
13.	Maximální běhový proud 134 141 A		
14.	Provozní tlak strany výparníku min. 25 bar		

Datum:

Otisk razítka	<p style="text-align: center;">..... Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka</p>
----------------------	--