

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s interní směrnicí Oblastní nemocnice Náchod, a.s. č. 048 – Postup při zadávání veřejných zakázek

„Obnova a výměna chladicí jednotky ambulantního pavilonu ONN a.s.“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	VZMR

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávku, upřesňuje vymezení některých parametrů na základě vlastního zjištění:

Zadavatel se rozhodl vypustit požadavek na provozní tlak strany výparníku min. 25 bar v technické specifikaci, tento parametr nebude zadavatelem vyžadován a hodnocen.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel na základě výše poskytnutých vysvětlení upravuje přílohu č. 1 **Technická specifikace REV IV**, která je přílohou tohoto objasnění.

S ohledem na výše uvedené a charakter předloženého vysvětlení, jež nemůže mít podstatný vliv na podání nabídky, nebude prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Lhůta pro doručení nabídek do 03. 06. 2021 do 13:30 hodin.

V Náchodě dne 31. 05. 2021

Miroslav Bůžek
Technický náměstek
Oblastní nemocnice Náchod a.s.