



POZNÁMKA :

POTRUBÍ TV A CTV JE NAVRŽENO Z TRUBEK TŘÍVRSTVÝCH FIBER BASALT PLUS  
MATERIÁL: PP-RCT/PP-RCT+ČEDIČOVÉ VLÁKNO(BF)/PP-RCT  
POTRUBÍ BUDE ULOŽENO DO NOSNÝCH POZINKOVANÝCH ŽLABKŮ dl. 2m  
POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ tl. 40mm Z KAMENNÉ VLNY S POVRCH. ÚPRAVOU  
KLUZNÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO PO 2m