

Vysvětlení, doplnění nebo zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka	Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji – dálkové odečty spotřeb energií včetně systémové databáze
Evidenční číslo VVZ	Z2021-017615
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti dodavatele ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Zadavatel k dotazům uvádí, že nebyly doručeny včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona. Zadavatel není v takovém případě povinen vysvětlení poskytnout.

Dotaz č. 1

Jakým způsobem postupovat, ukáže-li se, že se do vodoměrné šachty podružný VDM nevejde bez posunutí fakturačního VDM? Máme v takovém případě volit náhradní řešení v podobě podružných VDM až v objektu (na větvích v objektu) a nebo máme požádat distributora o posunutí F VDM?

První řešení je nákladnější, u druhého nelze garantovat splnění zakázky v termínu. Máme tedy nacenit nákladnější řešení a nebo předpokládanou pokutu za nedodržení termínu?

Odpověď na dotaz

V případě, že další vodoměr nelze namontovat na stávající potrubí, nabízí se řešení k instalaci dalšího vodoměru použít hadici ve smyčce za fakturačním vodoměrem. Je povoleno náhradní řešení pomocí podružných měřidel, vždy po odsouhlasení zadavatelem. Dále viz odpověď na dotaz č. 5 v rámci vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 2

Pokud vyjde dohoda s distributorem na odečtu fakturačního VDM levněji, než podružné měřidlo, můžeme odečítat v fakturační VDM místě? Pokud ano, jak to bude s náklady na opětovné zapojení odečtu z důvodu výměny/manipulace s fakturačním VDM ze strany jeho majitele.

Odpověď na dotaz

Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami trvá na instalaci vlastního vodoměru. Z tohoto důvodu nepředpokládá zadavatel manipulaci s fakturačními VDM.

Dotaz č. 3

Jakým způsobem má kraj ošetřeno zabezpečení vodoměrné šachty proti přístupu třetích osob? Kdo ponese náklady na opravu odečtového systému v nezabezpečených prostorech (např. vodoměrné šachtě) v případě, že konkrétní viník poruchy (pachatel mechanického poškození) nebude znám?

Odpověď na dotaz

Vodoměrné šachty jsou na pozemku organizace a jsou zabezpečeny poklopem. Náklady na opravu dodaných zařízení v takovém případě budou řešeny v souladu s občanskoprávními předpisy.

Dotaz č. 4

Jaký vliv na předání systému (smluvní pokutu) bude mít porucha/poškození/zcizení zařízení umístěného v průběhu realizace v nezabezpečených prostorách?

Odpověď na dotaz

V popsaném případě se nejedná o prodlení způsobené zhotovitelem, na které je uplatnění smluvní pokuty vázáno.

Dotaz č. 5

Pokud je akceptováno kumulativní sběr dat 12 h/24h v patřičném profilu 15min u distribuce ČEZ. Je možné ve stejném kumulativním režimu zasílat data z měřičů co nemají komunikaci za podmínky dodržení předepsaného intervalu měření? Jaká je akceptovaná délka kumulativního sběru dat?

Odpověď na dotaz

Ano, je možné ve stejném kumulativním režimu zasílat data z měřidel (délka intervalu maximálně 24 hodin). Toto neplatí pro vodoměry, kde požadujeme okamžitý přenos dat v intervalu 15 minut (z důvodu hlášení havarijních stavů na rozvodu vody za vodoměrem).

Lhůta pro podání nabídek

V návaznosti na doplnění zadávací dokumentace dochází k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek končí 25. 6. 2021 ve 14:00.**

Za zadavatele na základě pověření

Centrum investic, rozvoje a inovací