

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: „Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod“

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických

František Mrázek, DiS., tel.: 495 817 357, fmrazek@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrovič, Tel: 495 817 453, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, toto vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Předpokládáme, že jediná možnost obslužnosti stavby, zejména pro HSV bude věžový jeřáb nebo manipulace s ručním bedněním a betonáže pomocí čerpadla, což vyžaduje vyšší časovost i jiné vykázané položky přesunu hmot. Předložený soupis prací neuvažuje s položkou montáže, demontáže a provozu věžového jeřábu?

Odpověď č. 1

Náklady na použití jeřábu (stejně jako výtahu, vrátku či čerpadla betonu) musí být započteny v cenách základního přesunu hmot, přičemž rozhodnutí o způsobu zajištění dopravy je na rozhodnutí dodavatele.

Dotaz č. 2

V popisu AST a ST části zadání se zmiňuje pohledová kvalita povrchů betonových konstrukcí. Specifikaci je nutné upřesnit, zda se jedná o PB01 – nízké požadavky na pohledovost nebo vyšší. Tato informace má dopad na cenu položky.

Odpověď č. 2

Minimální požadovaná kvalita betonu je PB01 - toto dodavatel zohlední při ocenění položek č. 39, 44, 46, 51, 53, 57, 59, 68 týkající se betonu a bednění v listu s názvem „SO 610.2B.01.01“ soupisu stavebních prací dodávek a služeb s ozn. „Soupis prací celkovy P1_P2_P3“.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a nově končí dne 7. 7. 2021 9:00 hod.

V Hradci Králové 22. 6. 2021

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření