



NO Samostatné přisazené nouzové svítidlo, 2x3W, 1h, IP20

Nouzová svítidla budou napojena na stávající světelné vývody.  
Umístění jednotlivých svítidel bude v koordinaci s PBŘ.

Autor návrhu		Ing. Zděnek Balcar	
Zodpovědný projektant		Ing. Hana Bezstarostí	
Výpracoval		Ing. Hana Bezstarostí	
Investor :		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	Číslo zakázky: 3/2021/EL
Akce :		Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy v 1. a 2. NP, PD pro provedení stavby	
Název :		D1.4 ELEKTROINSTALACE Púdorys 1. NP - nouzové osvětlení	
		Část :	Číslo výkresu : D.1.4.2.4