


B Zářivkové, průmyslové s krytem - PC,
elektronický předř., IP54

1 x L 36 W/840 G13,
36W, 3350lm, Ra80, 4300K

Původní svítidla budou demontována, nahrazena novými. Budou napojena na stávající světelné vývody.

Autor návrhu	Ing. Zdeněk Balcar		 OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. Zemědělská 880 Hradec Králové 3 tel.: 495 545 024 email: ophk@ophk.cz
Zodpovědný projektant	Ing. Hana Bezstarosti		
Vypracoval	Ing. Hana Bezstarosti		
Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	Číslo zakázky: 3/2021/EL	Stupeň PD : DPS
Akce :	Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy v 1. a 2. NP, PD pro provedení stavby		Datum : 20. 1. 2021 Měřítko : 1:50 Formát : 1 x A4 Revize :
Název :	D1.4 ELEKTROINSTALACE Půdorys 1. NP - m.č. 112		Část : Číslo výkresu : D.1.4.2.2