



# DISTRIBUCE

Atip, a.s.  
Pražská 169  
Trutnov  
541 01



DocID:001037877842

VÁŠ DOPIS ZNAČKY  
001104951081

NAŠE ZNAČKA  
8120071240

LINKA  
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
31. 7. 2019

## Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120071240

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Hajnice 46, Hajnice, Hajnice, ze dne 18. 7. 2019, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

### Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Bude provedena demontáž stávající rozpojovací skříň SR602(SJZ R8). Na hranici p.č. 1216/9 a 1216/8 bude vybudována nová rozpojovací skříň SR 602/NKW2 do které budou zasmyčkovány stávající kabely nn 2x AYKY 3x240/120mm<sup>2</sup> a 1x AYKY 4x70mm<sup>2</sup>. Přírodní kabelové vedení (HDV) pro č.p. 46 si vybuduje klient na své náklady. Dále bude provedeno přeložení stávajícího kabelového vedení AYKY 4x70mm<sup>2</sup>. Stávající kabelové vedení AYKY 4x70mm<sup>2</sup> bude na p.č. 1216/13 přerušeno a naspokováno na nový kabel nn AYKY 4x70mm<sup>2</sup>, který bude veden novou trasou zakončený v přípojkové skříni SS100 (SJZ P29). Celková délka vedení AYKY 4x70mm<sup>2</sup> je cca 45m.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Jaroslav Munzar. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 200 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zásilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

Platnost stanoviska je do 30. 1. 2020, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Letáček', with a large, sweeping flourish extending from the top right.

Pavel Letáček  
Vedoucí oddělení Připojování