

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

| | |
|------------------------|---|
| Název veřejné zakázky: | „Expozice Jihozápadní Afrika – změna „B“ - 2. ETAPA“ |
|------------------------|---|

| Identifikace zadavatele | |
|---------------------------------------|---|
| Název zadavatele: | ZOO Dvůr Králové a. s. |
| Sídlo: | Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ: | 27478246 |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: | MVDr. Přemysl Rabas, statutární ředitel |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jiří Frýda, fryda@cep-rra.cz , |
| Adresa profilu zadavatele: | https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_187.html |

V zastoupení zadavatele a v souladu s článkem 11 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE

DOTAZ 1:

Dobrý den,

níže zasílám doplňující dotazy k zadávací dokumentaci, které se týkají technologie čištění bazénových vod, konkrétně stavebních objektů „gb2“ a „gb3“.

Jedná se o tyto rozpory mezi VV a výkresovou dokumentací:

- neshodují se technické parametry čerpadla surové vody – SO gb 3
- neshodují se technické parametry pracovního čerpadla – SO gb 3
- klapkové uzávěry DN 150 by měly být regulační ř. 31 – SO gb 3
- ve VV chybí dmýchadlo – SO gb 3
- neshoduje se materiál trubních rozvodů v úpravně vody (PE/PVC-U) – SO gb 2

Prosíme o opravu Výkazu výměr a posun termínu odevzdání.

ODPOVĚĎ 1

Na základě této žádosti zadavatel doplňuje ZD o opravený slepý pol. rozpočet - výkaz výměr, respektující veškeré změny dle dotazu účastníka. Tento výkaz je jako příloha součástí tohoto vysvětlení.

Tímto žádáme všechny účastníky, aby v rámci podání svých nabídek použili tuto opravenou verzi.

2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Na základě výše uvedených upřesnění a doplnění, resp. opravy zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a tím i termín otevírání nabídek, takto:

Tímto se ruší platnost bodu „18. Místo a doba pro podání nabídek“ a nahrazuje se tímto novým úplným zněním:

18. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30.6.2021 v 13:00 hod.**

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ zadavatel určuje k podání elektronické nabídky účastníka **Elektronický nástroj zadavatele.**

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.

Příloha Expozice JZ Afrika, ZOO DKnL-Změna B,2.etapa- oprava

V Hradci Králové, dne 25.6.2021

.....
Ing. Jiří Frýda
oprávněná osoba zástupce zadavatele