

I. VYMEZENÍ ROZSAHU REVIDOVANÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Předmětem revize je elektroinstalace-nouzového osvětlení-únikových cest.

Svítidla jsou napojena a odjištěna-buď samostatnými jističi 10A/1B nebo ze světelných obvodů jednotlivých prostor-jištěny též 10A/1B-jističi-vodiči CY 1.5mm². Rizol. vše 190MΩ.

objektu ON Nové Město n/Metují jsou instalovány nouzové svítidla - MODUS TIGER TG/1/SE,1x8W/T5,IP22,II.tř.
Svítidla na jednotlivých oddělení a objektech jsou instalovány podle PD a jejich provedení odpovídá PD.
Při revizi byla ověřena funkčnost nouz.osvětlení a kontrole upevnění včetně mechanického stavu svítidel.

Svítidla svítí min. 1hodinu - ČSN EN 1838 čl.4.2.5.