



# VODOVOD

## díl 3) V11

### Legenda/poznámky:

PROVEDENÍ – POKLADKA, MONTÁŽ A ULOŽENÍ PLAST. POTRUBÍ PROŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY NA DANÝ TYP MATERIÁLU DLE MONTÁŽNÍ SMĚRNIC VYROBCE POTRUBÍ.

DMENZOVÁNO NA POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ 4.generace

#### TEPELNÁ IZOLACE PĚNOVÝMI NÁMLEKY

- 1) nutno dodržet vyhl. MPO č. 193/2007 Sb.
- 2) pro STOUPAČKY potř. v IŠ je navržená tl. izol. MIN. 13 mm (IV + C), tl. 9 mm pro SV

PROSTUPY POTRUBÍ PŘES JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ BUDOU OPAŘENY TYPOVÝMI PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI např. "PROMASTOP", eventuálně ošetřeny PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM.

**Legenda POŽÁRNÍCH prostupů:**

- **PPH** PROSTUP POŽÁRNÍMÍ ŮSEKY OŠIŘEN SYSTÉMOVÝM TMELEM "PROMASEAL Mastic" (PROMASTOP)

NAVRHL		VYPRACOVAL		OVĚŘIL	
Jiří Šindelář		Jiří Šindelář		Ing. arch. Jiří Darbuján	
MÍSTO STAVBY: Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové - Třebeš					
INVESTOR: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové Štefánikova 549 Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové - Třebeš					
STAVBA: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (INTERNÁT) D.1.4b: ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE					
OBSAH VÝKRESU: Vodovod - SVISLÉ ŘEZY stoupaček: díl 3)					
<div>Studio INDEL a.r. Nerudova 887/26 500 02, HRADEC KRÁLOVÉ 2 IČ: 12977861, ČKAIT: 0601781 Tel: +420 732 665 119 e-mail: indel@volny.cz</div> <div>STUPEŇ: DPP    DATUM: 08/2020</div> <div>ZAK. ČÍSLO: 20PR00006</div> <div>MĚŘÍTKO: 1 : 50</div> <div>ČÍSLO VÝKRESU: ZTI - 9</div>					