

URČENÍ TYPU SVÍTIDEL PODLEHÁ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM !

[illegible]

Požadované intenzity umělého osvětlení dle ČSN 36 0452,

druh prostoru	Em(x)
chodba	100
sociální zařízení	200
ložnice	100
kuchyně	200
úklidová komora	100
místnosti zaměstnanců	300
sušárna, prádelna	300

legenda rozvodů
legenda přístrojů
poznámky
tabulka kabelů

AKTUALIZACE PD č.1: 03/2021 - ROZDĚLENÍ REALIZACE NA 2 ETAPY

D.A.D. STUDIO, s.r.o.					
Manešova 808 500 02 HRADCE KRÁLOVÉ 2 IČO: 27474704, DIČ: CZ2746407 Tel.: +420 749 099 186 e-mail: dardajudio@daadstudio.cz www.daadstudio.cz					
Ing. arch. Jiří Dabubján	Ing. arch. Jiří Dabubján	OVERL			
Ing. Miroslav Jágr	Ing. Miroslav Jágr	VYPRACOVAVAL			
arch.c.: 68/5/20	arch.c.: 68/5/20				
MÍSTO STAVBY	Střeňankova 549, 500 71 Hradce Králové - Trebsč				
INVESTOR	VOŠ SŠ ZŠ a MŠ Hradce Králové Střeňankova 549 Střeňanova 549, 500 71 Hradce Králové - Trebsč				
STAVBA	VOŠ SŠ ZŠ a MŠ Hradce Králové, Střeňankova 549 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (INTERNA) D.1.4c: ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD				
OSAZANÝ VÝKRESU	PŮDORYS 1NP - NAVRŽENÝ STAV				
STUPEN	DPP	DAT.			
ZAK.JÍSLO	20PR00006	08/2020			
MĚŘITKO	1:50				
JISLO VÝKRESU			D.1.4c-EL.4		


ZÁSUVKOVÉ A SVĚTELNÉ VÝVODY V PROSTORU KUCHYŇSKÉ LINKY PROVÉST DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE KUCHYŇSKÉ LINKY A KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ NEBO DLE INVESTORA !!!

**PŘESNÉ PŮDORYSNÉ A VÝŠKOVÉ OSAZENÍ
SVÍTEL, SPÍNAČŮ A ZÁSUVK – URČÍ
ARCHITEKT / UŽIVATEL !!!**

LEGENDA ODKAZŮ

CHODBA – PRŮCHOD DO ŠKOLY

PŘEDPOKLÁDANÝ DESIGN EL. PŘÍSTROJŮ:



NĚ POD OMÍTKOU KABELY CYKY

SOCIÁLNÍ PROSTORY:

- STANDARDNĚ POD OMÍTKOU KABELY CYKY
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY U PODLAHY VEDENY V PODLAHOVÝCH LIŠTÁCH PRO VEDENÍ KABELŮ; TYTO LIŠTY V BĚLÉ PODLAHI, KRYTINY JSOU V DODÁVCE STAVBY

OSTATNÍ PROSTORY:

- JEDNOZÁSUVKY U PODLAHY OSADIT DO INSTAČNÍHO KRYTU ZÁSUVKY



- OSTATNÍ SVĚTELNÉ A ZASUVKOVÉ ROZVODY VĚSTI NA POUZDRAH VĚKÝCH VĚŠACÍCH LÍSTÁČKŮ
- SYSTÉMY PRO REKONSTRUKCI PANELOVÝCH DOMŮ VČETNĚ VŠECH DOPLNKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ:
 - KRYTÍ (koncový, spojovací, chybový odbočný, průchodkový...)
 - ROKY (vnitřní, vnější...)
 - PŘÍSTROJOVÉ POUZDRAHY KRABICE ODPOVÍDAJÍCÍ ZVOLENÉMU TYPU A DESIGNU SPÍNACÍ A ZASUVEK (jednodílné, dvojdílné)

4 ZÁSUVKY 230V U POŠTELÉ

- PŘEDPOKLÁDÁ SE OSAZENÍ ZÁSUVKY NAD ÚROVEŇ NOČNÍHO STOLKU PRO MOŽNOST NÁPOJENÍ LAMPÍČKY NA ČTENÍ A NABÍJEČKY,...
- OSAZENÍ ZÁSUVKY PODLEŽÁ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM

— VERNER, J. (1998) *Die Keltische Welt*. München: C. H. Beck.

3. VÝROD 230V PRO DIGESTOR (STROJ/SIENA) DLE KUCHYNE, VOLNÝ K

OVĚŘENÝ VÝVOD 230V PRO KUCHYŇSKÉ SVĚTLIDLO, VOLNÝ KONEC 1m

– USADII KUCHYNSKE SVIIDLVO (15/LED) DLE POZADAVKU INVESTORA
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 400V/25A – OSADIT DO VŠECH 12m OD

7 PŘÍPOJKY VĚST TOY23 P.O. DO VÝŠKY 0,2m S PROTAŽENÍM KABELU

CGSG 50X2.3 S VOLNTM KUNCEM ZH P
BI OKOVANÝ ZÁSLUŽKA PRO SILIŠIČ BILKOL