

┌ všem dodavatelům  
└ určeno k uveřejnění na profilu zadavatele

## **Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace (#1)**

Z pověření zadavatele oznamuji všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace (**v pořadí první**) veřejné zakázky „VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549 - Rekonstrukce sociálního zařízení (Internát)“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).

Vysvětlení zadávací dokumentace zpracoval zadavatel na základě obdržených žádostí. Vysvětlení zadávací dokumentace sestává z:

### **(1) odpovědi na obdržené žádosti**

#### **žádost (#1):**

1. V soupisu prací SO 01 1.etapa je v části 776 Podlahy povlakové položka č. 77 Lepení lamel a čtverců z vinyly ... 625,694m<sup>2</sup>, ale dodávka (pol.č. 72 a 73) je celkem 794,194m<sup>2</sup>. Domníváme se, že pro dodávku v pol. č. 73 není v soupisu prací započítána montáž.

Žádáme zadavatele o prověření položek pro dodávku a montáž podlah z vinyly.

2. V soupisu prací SO 01 1.etapa je v části 766 Konstrukce truhlářské, pol.č. 59 Montáž dveřních křídel ... bez navazující dodávky dveří.

Žádáme zadavatel o prověření.

3. V ZD v části C (PD) jsou v Architektonicko stavební části uvedeny pouze 4 výkresy - půdorysy. Podle značení se domníváme, že se jedná pouze o část dokumentace. Zadáání neobsahuje technickou zprávu, výpisy výrobků a pod.

Žádáme zadavatele o prověření kompletnosti zadávací dokumentace v Architektonicko stavební části.

### **vysvětlení zadavatele:**

ad 1.

Ano, děkujeme za připomínku, v položce č. 77 není započítána montáž položky č. 73 - tuto položku jsme opravili a přikládáme opravený rozpočet s touto opravenou položkou – tedy namísto původní plochy 625,694 m<sup>2</sup> platí po opravě plocha 767,094 m<sup>2</sup>. V tomto smyslu upravený soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

ad 2.

Ano, jedná se pouze o montáž bez dodávky dveří: Jedná se o dveře v dočasných SDK příčkách oddělujících rozhraní obou etap – jako dveřní křídla budou použita demontovaná křídla ze stávajících vstupů do jednotlivých „bytů“ z hlavní centrální chodby.

ad 3.

Ano, v na profilu zadavatele uveřejněné projektové dokumentaci nebyla omylem zahrnuta *původní dokumentace*, která byla zpracována jako jedna dokumentace na celý objekt a stále platí. Předmětná původní PD je přílohou tohoto vysvětlení.

Přiložené výkresy slouží hlavně jako podklad pro odlišení jednotlivých etap, přičemž všechny ostatní výkresy z původní dokumentace mají být součástí této zadávací dokumentace a jsou platné.

Zároveň je součástí projektové dokumentace *Návrh stavby*, v němž je přesně popsáno a graficky vyznačeno rozložení jednotlivých ploch a materiály.

#### **žádost (#2):**

Dobrý den,

žádáme zadavatel ještě o prověření kompletnosti ZD v části VZT - v zadání pouze 4 výkresy rozdělení na etapy.

### **vysvětlení zadavatele:**

Zadavatel odkazuje na předchozí odpověď (ad 3.), která řeší kompletnost PD i v části VZT.

### **(2) sdělení zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zadavatel vzhledem k povaze doplnění/změny zadávací dokumentace prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 30.7.2021 do 12:00:00 hodin.

Prodloužená lhůta pro podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele (EZAK).

Dodavatel je povinen dokumenty přiložené k tomuto vysvětlení použít při zpracování nabídkové ceny. **Nabídková cena musí být zpracována výhradně podle přiloženého upraveného soupisu prací s výkazem výměr.** Části zadávací dokumentace, které nejsou tímto vysvětlením dotčeny, zůstávají v dosud platném znění. Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s tímto vysvětlením.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil ve lhůtě do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti na profilu zadavatele:

[https://zakazky.cenakhk.cz/contract\\_display\\_7806.html](https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_7806.html)

Zadavatel nabádá dodavatele, aby profil zadavatele průběžně sledoval.

Zadavatel se při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením na shora uvedenou veřejnou zakázku nechal smluvně zastoupit společností tender pro s.r.o., IČ: 2837649.

*oprávněná osoba:*

*Rostislav Matyska*

*jednatel tender pro s.r.o*

[matyska@tenderpro.eu](mailto:matyska@tenderpro.eu)

**Přílohy:**

- (C)\_puvodni\_PD
- (D)\_HK-STEFANIKOVA - Rekonstrukce sociálního zařízení internátu - ETAPIZACE - (zadání)