



situace 1:250

- stávající kanalizace
- stávající el. silové kabely NN a kabely regulace
- stávající vodovodní potrubí
- stávající potrubí STL plynovodu
- stávající technický kanál
- Šst. stávající revizní šachta
- UV stávající uliční vpust
- Št. UV navržena výměna stávající kanalizace
- navržena revizní šachta z beton. dílců Ø 1000 mm
- navržena uliční vpust z betonových dílců
- stávající dešťové svody ze sítěch napojené na novou kanalizaci, s úrovní terénu osazen plastový lapáč střešních splavenin
- hranice plochy ze zámkové dlažby započítaná k opravě (277,03 m²)

POZNÁMKY :

- před zahájením prací zajišť investor vytyčení všech stávajících podzemních sítí, které se v místech hloubení nacházejí a začátek zemních prací s předstihem oznámení na příslušném archeologickém pracovišti
- stávající podzemní síť zakresleny orientačně
- navržena výměna kanalizace zásáhne do ochranného pásma stávajících podzemních sítí, které činí:
- el. kabel ..... 1,0 m od krajního vodiče na obě strany
  - kanalizace ..... 1,50 m od vnějšího lince potrubí na obě strany
  - vodovod ..... 1,50 m od vnějšího lince potrubí na obě strany
  - STL plynovod ..... 1,0 m od vnějšího lince potrubí na obě strany
- nová kanalizace bude uložena pod stávajícími podzemními sítěmi a bude vedena převážně v trase stávající kanalizace
- vyměňtá kanalizace bude mít ochranné pásmo 1,50 m od vnějšího lince potrubí na obě strany
- po výměně kanalizace bude opravena stávající zpevněná plocha ze zámkové dlažby (277,03 m²)

Výškový systém: Balt po vyrovnání!

Vypracoval	Zodpovědný projektant	generální projektant	PŘIBYL JAN	
Kreslil	profese		projektce	vodohospodářské stavby
Jan Příbýl			zdravotní technika	
			Vojice 2, 508 01 Hořice	
Místo stavby :	k.ú. Jičín	Kraj :	Královéhradecký	Stupeň :
Investor :	Oblastní nemocnice Jičín, a.s., Bolzanova 512, 506 43 Jičín			DPS
Akce :				
			Formát :	
			Arch. číslo :	3362
			Zak. číslo :	42/2017
Díleč část :				
Obsah :	Situace		2	1 : 250