

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a posouzení stavebně technického stavu vybraných objektů v areálu SUPŠSK Hořice

Identifikační údaje zadavatele

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO **708 89 546**

DIČ **CZ70889546**

Zástupce **Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje**

Ve věcech technických **Bc. Radim Křivanec, tel.: 420 702 210 731, e-mail: rkrivanec@kr-kralovehradecky.cz**

Ve věcech veřejné zakázky **JUDr. Ivona Marčíšin, tel.: +420 495 817 479, e-mail: ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz**

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky: Dle ustanovení § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

❖ **Zadavatel vydává ve smyslu § 98 zákona následující vysvětlení zadávacích podmínek.**

Dotaz:

„1. Příloha č.2 Posouzení stavebně technického stavu budovy – Stavebně technický průzkum (dále „STP“)

Stavebně technický průzkum bude zahrnovat:

- *zjištění stavu stavebních konstrukcí budovy, střešní konstrukce, krovu, hydroizolace, průzkumy vlhkostních poměrů, zasolení zdiva, mykologický průzkum apod., průzkum a popis stavu vnitřních a vnějších rozvodů TZB, elektro (průběh a stav inženýrských sítí), tepelně technické vlastnosti, základové poměry apod.;*
- *stavebně - geologický průzkum objektu;*

V příloze č. 1 je uvedeno, že nebudou odkrývány stavební konstrukce. Výše uvedené požadavky (vlhkost, zasolení atd..) není ovšem možné provést bez posouzení odebrání vzorků nebo odkrytí či zásahu do konstrukcí. Prosíme o upřesnění, jakým způsobem se bude v těchto případech postupovat.“

Odpověď:

Při provádění stavebně technického průzkumu je povoleno provádět všechny potřebné práce ke zjištění požadovaného stavu, tj. odebírání vzorků, odkrytí či zásah do konstrukcí apod. Po provedení těchto nezbytných úkonů je nutné dané místo uvést do původního stavu.

V Hradci Králové dne 27. 7. 2021

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření