


ULOŽENÍ POTRUBÍ – GRAVITACE

VOLNÝ TERÉN - RÝHA




LEGENDA :

- 1 PODSYP POTRUBÍ PÍSKEM
- 2 TROUBA KG DN 160-315 SN8
- 3 OBSYP POTRUBÍ PROHOZENOU PÍŠČITOU ZEMINOU ZRNA MAX. 10mm
- 4 ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU - HUTNĚNÝ
- 5 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
- 6 SEJMUTÍ ORNICE - TL.150-200mm

ŠÍŘKA RÝHY
PRO POTRUBÍ - DN160-DN300
- KG 160x4,7 SN8 - B=0,8m
- KG 200x5,9 SN8 - B=0,8m
- KG 250x7,3 SN8 - B=1,0m
- KG 315x9,2 SN8 - B=1,0m

ULOŽENÍ POTRUBÍ – GRAVITACE

KOMUNIKACE - ASF. PLOCHY



LEGENDA :

- 1 PODSYP POTRUBÍ PÍSKEM
- 2 TROUBA KG DN 160-315 SN8
- 3 OBSYP POTRUBÍ PROHOZENOU PÍŠČITOU ZEMINOU ZRNA MAX. 10mm
- 4 ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU - NUTNO HUTNIT
- 5 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
- 6 KRYT KOMUNIKACE - ŠTĚRKOPÍSEK
- ŠTĚRKODRŤ + INFILTRAČNÍ POSTŘIK (2,5kg/m²)
- ABS TŘ. II - TL. 2x50mm



Broumovské stavební sdružení s.r.o.

U Horní brány 29, Broumov, 550 01

tel./fax: 491 523 543, e-mail: bss@bssbroumov.cz

IČ: 46504303, DIČ: CZ46504303

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Ing. Jaroslav Šlapka	Ing. Radim Mach	Ing. Radim Mach		
Místo stavby: Teplice nad Metují		Úřad: Teplice nad Metují		
Stavebník: Královéhradecký kraj, IČ: 70889546 Pivovarské náměstí 1245/2,500 03 Hradec Králové				
Název akce: ODDÍLNÁ KANALIZACE v areálu Domov Dolní zámek Teplice nad Metují			Č. zakázky:	141026
			Stupeň	DPS
			Formát:	2 xA4
			Datum:	06/2014
			Měřítko	1:25
Název výkresu: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			Č. výkresu / Č. paré: 18.01.5	