

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON Jičín – ZD/17/403**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 16 Výzvy k podání nabídky následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Mám pár dotazů ohledně veřejné zakázky „Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON Jičín – ZD/17/403“

- 1) Chybí položka zásypu rýh, jam a výkopů, včetně zásypového materiálu (dle PD – zásyp rýhy štěrkodrtí 0-32 mm)
- 2) Chybí položka – poplatek za uložení sutí a vybouraných hmot na skládku
- 3) Chybí položka na přečerpávání splašků ze stávající kanalizace
- 4) V PD není specifikována položka č. 111 Úprava vnitřní kanalizace – nevíme o jaké práci se bude jednat

Odpověď na dotaz č. 1:

Ad 1) Do výkazu výměr byly nově přidány položky:

35	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	136,96
39	583317073	Kamenivo těžené frakce 0/32	T	273,92

Ad 2) Do výkazu výměr byla nově přidána položka:

43	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	187,26
----	--------------	--	---	--------

Tato položka byla upravena:

38	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	235,50
----	--------------	----------------------------------	----	--------

Ad 3)

Splaškové vody se během výstavby přečerpávat nebudou, v objektech kotelny a technického pavilonu budou po dobu opravy kanalizace sociální zařízení uzavřena (po dohodě s ON Jičín).

Ad 4)

Položku „úprava vnitřní kanalizace“ ocení zájemci jednotnou cenu 15.000 Kč z důvodu nejasného napojení vnitřní kanalizace z 1. PP objektu kotelny na venkovní kanalizaci.

114	721111113T00	Úpravy vnitřní kanalizace	kompl.	1,00
-----	--------------	---------------------------	--------	------

Dále byla ve výkazu výměr provedena úprava/přepočet položky na přesun hmot:

113	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	509,49
-----	--------------	---	---	--------

Změna zadávací dokumentace

Vzhledem k výše uvedeným změnám výkazu výměr zadavatel upravuje článek 3) „PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ takto:

Původní znění:

Předpokládaná hodnota činí 1.350.000 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou, předložená nabídka s vyšší než maximálně přípustnou nabídkovou cenou může být z účasti ve veřejné zakázce vyřazena a účastník vyloučen, pokud by měl být dodavatel vybraným dodavatelem, bude vyloučen vždy.

Upravené znění:

Předpokládaná hodnota činí **1.800.000 Kč** bez DPH.

Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou, předložená nabídka s vyšší než maximálně přípustnou nabídkovou cenou může být z účasti ve veřejné zakázce vyřazena a účastník vyloučen, pokud by měl být dodavatel vybraným dodavatelem, bude vyloučen vždy.

Všechny úpravy Výkazu výměr jsou uvedeny v aktualizaci Výkazu výměr, v souboru s názvem „Jičín ON Oprava kanalizace u technického pavilonu ON Jičín - slepý“, který tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 19. 8. 2021 v 9:00 hodin.

Způsob podání nabídek se nemění.

Příloha: Výkaz výměr – aktualizace

V Hradci Králové 09. 08. 2021

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření