



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/053-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
2. 9. 2021

Vysvětlení č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz:

Žádáme o upřesnění tloušťky kamenných dlažeb a obkladů.

V TZ je u SO 201 tl. obkladu 300 mm, u SO 202 tl. 500 mm, u SO 203 tl. 500 mm u opěr a tl. 300 mm u křídel.
V PD D.1.2.2.09 Detaily na 6. straně je úprava u konce římsy s tloušťkami 250 mm kámen + 150 mm beton.

V témže dokumentu na straně 12, resp. 13, VL4 206.22 resp. 206.23 je v popisu dlažby tloušťka kamene min. 200 mm bez informace o tloušťce ložného betonu nebo malty.

V dokumentu D.1.2.2.5 Nový stav – pohledy je zcela jednoznačně uvedena dlažba z kamene 200 mm do betonového lože 100 mm.

Prosíme o potvrzení, zda je tato informace paušálně platná a o poskytnutí podobné informace ke kamenným obkladům.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Tloušťky obkladů opěr a křídel jsou v projektové dokumentaci správně. U dvou konkrétních objektů byl požadavek PLA na tloušťku obkladu líce opěr 500 mm.

Pro kamenné dlažby do betonu platí tloušťka kamene min. 200 mm a betonového lože min. 100 mm. V těchto tloušťkách jsou vypočteny výkazy výměr v soupisu prací.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření