

**Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec
Králové, Komenského 234**

Komenského 234, 500 03 Hradec Králové

IČ: 005 81 101

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

na podlimitní veřejnou zakázku

na stavební práce

**Učebny pro dělenou výuku - Vyšší odborná škola zdravotnická a
Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234**

Vážení dodavatelé,

na základě písemné žádosti dodavatele Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Učebny pro dělenou výuku - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234“.

PROSÍME UPŘESNĚNÍ POLOŽKY Z VV:

Dotaz č.1:

66 K 7642101 Oprava stávajících klempířských konstrukcí - dle skut Kč 1,000

Odpověď č.1:

Položka obsahuje možné klempířské práce spojené s instalací protipožární přepážky v úrovni střešní konstrukce a případné úpravy parapetů prosvětlovacích otvorů při výměně za žaluzie

Dotaz č. 2:

75 K 7666201 D+M dřevěných střešních atelierových oken ozn 7 pro historické objekty vel. 3500x2500mm, modul 3x3, oplechování CU, 3x otevíravé okno designovaným elektroovládáním, trojsko, vnitřní zatemňovací roleta, obklad ostění sdk kus 3,000

Odpověď č. 2:

okno bylo specifikováno dle požadavků odboru památkové péče tak, aby splňovalo jejich podmínky. Před dodáním na stavbu musí být odsouhlasen konkrétní typ a výrobce

Podrobnosti k dotazu č. 2:

V TÉTO POLOŽCE JE INTEGROVÁNO OPLECHOVÁNÍ CU – PROSÍME ALESPON PLOCHU, NEBO JAK JE ZAMÝŠLENO??

Odpověď:

Oplechování je součástí dodávky okna. Okno je typové, oplechování bude tedy od stejného výrobce dle jeho technického řešení

V TÉTO POLOŽCE JE INTEGROVÁNA ZATEMŇOVACÍ ROLETA, NIKDE JSME NENAŠLY ROZMĚRY NEBO BLIŽŠÍ SPECIFIKACI. ŽÁDÁME O UPŘESNĚNÍ.

Odpověď:

Roleta je součástí dodávky okna, její velikost kopíruje velikost okna. Roleta bude specifikována vybraným výrobcem okna, aby umožňovala instalaci na okno a bezchybnou funkci.

V souvislosti s touto změnou rozhodl zadavatel dne 09. 09. 2021 dle § 99 odst. 2 ZZVZ o prodloužení lhůty pro podání nabídek, z původního termínu 15. 09. 2021 do 10:00 hod., na nový termín a to **30. 09. 2021 do 10:00 hod**

Dodavatelé toto vysvětlení zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vysvětlením se nemění.

Pardubice, dne 13. 09. 2021

Ing. Václav Javůrek
pověřený administrátor veřejné zakázky