


Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha místnosti	Výška místnosti	Objem místnosti	Třída čistoty	Intenzita výměny vzduchu (skutečná)	Přívod vzduchu	Teplota	Přetlak
EP.10	Přípravná	5,24	2,40	12,58	-	26	335	22±2	
EP.10.a	Personální propust	2,60	2,40	6,24	C	51	320	22±2	10-20
EP.10.b	Laboratoř RFA	6,60	2,50	16,50	C	50	840	22±2	20-30
EP.10.c	Sprcha	1,73	2,40	4,15	C	36	150	22±2	10-20
MP1	Materiálová propust 1	0,23	0,48	0,11	C	0	0	22±2	
MP2	Materiálová propust 2	0,23	0,60	0,14	C	0	0	22±2	
MP3	Materiálová propust 2	0,23	0,48	0,11	C	0	0	22±2	



POZNÁMKA:

–VŠECHNY SPOJE NA VESTAVBĚ JSOU VODIVĚ SPOJENY A NÁSLEDNĚ CELÁ KONSTRUKCE NAPOJENA NA UZEMNĚNÍ
–MONTÁŽ PŘÍČKY S PROSKLENÍM A MONTÁŽ MATERIÁLOVÝCH PROPUSTÍ (MP1 a MP2) DLE VYZNAČENÍ V OBLÁČKU, BUDE PROVEDENA PO NASTĚHOVÁNÍ STÍNĚNÉHO LAMINÁRNÍHO BOXU

REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

BRANDÝSKÁ 8, 250 00 JIRNÝ

TEL.:+420 281 012 550, FAX:+420 281 012 552
www.labox.eu, info@labox.eu

SCHVÁLIL:	Ing. Vladimír Förster	PŘÍMÝ ZPRACOVATEL:	KONTROLOVAL:	Ing. Vladimír Förster
HL.INŽ.PROJEKTU:	Ing. Vladimír Voyhel		VYPRACOVAL:	Ondřej Dundr

STAVBA:	Oblastní nemocnice Jičín a.s. Bolzanova 512, 506 01 Jičín Úprava přípravný radiofarmak	STUPĚŇ:	DPS
ČÁST:	D.1.4.5 Technologie stavby - čisté prostory	DATUM:	07/2014
NÁZEV VÝKRESU:	PŘÍČKY	POČET A4:	2
		Č.ZAKÁZKY:	Z0152-2014
		AR.ČÍSLO:	2014-152-ČP-010
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE:
			010 00