



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/063-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
20. 9. 2021

Vysvětlení, změna č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dobrý den,

Žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov“.

Dotaz č. 1:

- a) Pro vyloučení všech pochybností žádáme zadavatele o posouzení a vysvětlení navržené skladby komunikace, kdy je do ložní vrstvy navržen modifikovaný asfalt ACL 16+ PMB a do obrusné asfalt nemodifikovaný ACO 11 50/70, což není obvyklé. Dále pak chybí bližší specifikace modifikovaného asfaltu.
- b) V soupisu prací k ocenění žádáme o opravu popisu položek u ložních vrstev ACL, kde je omylem uvedeno ACP, jedná se o položky SO 101 pol.č. 53, SO 121 pol.č. 9, SO 131 pol.č. 23.

Dotaz č. 2:

V uveřejněné dokumentaci jsme nenašli inženýrsko-geologický průzkum. Žádáme zadavatele o jeho doplnění.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Dotaz č. 1:

- a) Zadavatel potvrzuje, že modifikované pojivo je do ložní vrstvy ACL 16+ navrženo záměrně. Zadavatel předpokládá použití pojiva PMB 25/55-60. Specifikace modifikovaného pojiva byla doplněna do výkazu výměr (položka č. 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM).
- b) Zadavatel opravil popis položky č. 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje Výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dotaz č. 2:

Projektová dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace je doplněna o:

- Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice III/3041, km 0,000 – 4,970;
- Geologický průzkum – Libňatov – most 3041-1;
- Geologický průzkum – Libňatov – most 3041-2.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr a dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 8. 10. 2021 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007793>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření