



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/074-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
24. 9. 2021

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den.

K zadávací dokumentaci VZ „II/302 Broumov – Velká Ves. 1.etapa“ mám tyto dotazy:

Dotaz č. 1

SO 101 Dešťová kanalizace – soupis prací obsahuje položky č.110 a 111 pro zřízení propustku DN 1600. O tomto propustku není ani v textové, ani ve výkresové části ZD žádná zmínka. Doplní zadavatel výkresovou část k propustku DN1600?

Dotaz č. 2

SO 101 Dešťová kanalizace – dle projektové dokumentace se mají vybourat všechny stávající uliční vpusti a zřídit dvacet nových UV. Soupis prací obsahuje položky na zřízení pouze dvou kusů UV. Opraví zadavatel soupis prací SO 101 Dešťová kanalizace?

Dotaz č. 3

SO 101 Dešťová kanalizace – dle projektové dokumentace bude část uličních vpustí napojena do revizních šachet. Z projektové dokumentace ani ze soupisu prací se nedá jasně určit, jestli budou zbývající UV na hlavní stoku DN 800 a DN 600 napojeny pomocí odboček nebo navrtávkou se sedlem. Upřesní zadavatel požadovaný způsob napojení UV na hlavní stoku a případně upraví soupis prací?

Žádost č. 2

Dobrý den.

K zadávací dokumentaci VZ „II/302 Broumov – Velká Ves. 1.etapa“ mám tyto dotaz:

V soupisu prací SO 105.3 mají uchazeči ocenit položku 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA. Mělo by se jednat o chodník podél parkoviště v ul. Pivovarská. V koordinačním situačním výkresu C3 je tato plocha barevně označena jako kamenná dlažba, ale číselný odkaz je na skladbu s betonovou dlažbou. Zdá se, že barevné značení ploch v situaci a číselné odkazy na jednotlivé skladby neodpovídají i u jiných ploch.

Upřesní zadavatel, jestli na výkresu C3 platí barevné nebo číselné označení ploch dle legendy?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

K dotazu č. 1:

Zadavatel uvádí, že se jedná o část kanalizace, která plní zároveň funkci retenční, mezi Š3 až Š5.

K dotazu č. 2:

Zadavatel uvádí, že dvě uliční vpusti obsahuje projektová dokumentace, resp. výkaz výměr na výstavbu kanalizace, zbývající vpusti jsou součástí projektové dokumentace, resp. výkazu výměr na rekonstrukci komunikace.

K dotazu č. 3:

Projektová dokumentace neobsahuje napojení na kanalizaci, je možné provést odbočkami nebo navrtávkami.

Žádost č. 2

Zadavatel uvádí, že se dodavatel má u výkresu C3 řídit barevnou legendou (číselná legenda je chybná).

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření