



ŠACHTA VZT











KANÁL VZT



ŽALUZIE M 1/1





ÚPRAVA PRO LAMELU

SESTAVENÍ ŽALUZIE: BODY SPÁROVÉ MÁ VE SLOUPCI Ⓐ A PŘÍČKY Ⓑ A Ⓒ. SLOUPCI (MAX. DÉLKY PROVIZORNĚ) LAMELI ZE ZADU STRČÍ (ROZ. MEZI LAMELAMI 135 MM) A OUDOLENÝM PŘEDNÍM ŘEZÁNÍM 4,5 MM SE ZAVĚSÍ. DÉLKU ZAŘÍZNE PŘÍČKA Ⓑ (MAX. DÉLKY) A PŘÍČKOVÝ Ⓒ (MAX. DÉLKY 1500 MM, VZDÁLENOST 1. PŘÍČKY OD KRAJE 135 MM). PŘÍČKY Ⓑ A Ⓒ PODLOŽÍ DO SPÁRY SLOUPCŮ TAK, ABY SE ZÁŘEZY PŘÍČEK DOTÝKALY SPODNÍ HRANY LAMELY. PŘÍČKY SE ZAJIŠŤUJÍ PROTI VYPADNUTÍ ZE SLOUPCŮ ZAŠROUBOVÁNÍM ZÁVITOVÝCH TYČÍ Ⓓ (Ø 6 MM, DÉLKA 150 MM) DO OTVORŮ V SLOUPCÍCH. ZÁVITOVÉ TYČE Ⓓ SE ZAŠROUBUJÍ DO PŘÍČEK TAK, ABY ČELO PŘÍČKY BYLO 2 MM OD ČELA SLOUPKU. NA ZÁVITOVÉ TYČE Ⓓ SE NASADÍ OCELOVÉ PODLOŽKY Ⓔ (Ø 20 MM, TL. 2 MM) A MATICE Ⓕ (M6). PŘÍČKY SE NASTAVÍ TAK, ABY LAMELY BYLY VODOROVNÉ A PŘÍČKY SE ZAJISTÍ MATICEMI Ⓕ PROTI POOTOČENÍ. NA SPODNÍ HRANU LAMELY SE NALEPÍ PRUŽNÁ GUMOVÁ PÁSKA (OCHRANA PŘED HLUKEM). VOLNÉ KONCE LAMELY SE ZAJIŠŤUJÍ PROTI VYPADNUTÍ ZÁTKOU Ⓖ.

MONTÁŽ ŽALUZIE: ŽALUZIE SE NAKLÁDÁ DO OTVORU ZA POSTUPNÉHO VYTÁČENÍ LAMELY. NAPŘED SE ZAVĚSÍ DO HORNÍCH OTVORŮ A PŘEDNÍ ZÁVĚS SE ZAJISTÍ ZÁVLAČKOU. ŽALUZIE SE VYTÁČÍ TAK, ABY HORNÍ OKRAJ LAMELY BYL 2 MM POD HORNÍ HRANOU OTVORU. ZÁVLAČKA SE ZAJISTÍ PROTI VYPADNUTÍ ZÁTKOU Ⓖ. DO DOLNÍCH OTVORŮ SE ZAVĚSÍ ZADNÍ ZÁVĚS A ŽALUZIE SE ZAJISTÍ PROTI VYPADNUTÍ ZÁTKOU Ⓖ. PŘÍPADNÉ ÚPRAVY SE PROVEDOU PŘED MONTÁŽÍ.

POTŘEBA MATERIÁLU PRO 4KS ŽALUZIE			
POZ.	MATERIÁL	ROZMĚR	KS	KG
1	L 30×30×2 „ČSN 42 6034 „ 11 369530	DÉLKA 2410 MM	12	6,91
2	PL 135 „	DÉLKA 135	1	0,91
3	Ø 7,5 D×10×2 „ČSN 42 6064 „ Ø 11 369530	DÉLKA 135	1	0,16
4	PL 10×6×2 „ČSN 42 6350 „ Ø 11 369530	MAX. DÉLKA 2410 MM	1	3,50
5	MATICE M6 „ČSN 02 1401 „ Ø 11 369530		4	0,56
6	PL 135×80×2 „ČSN 42 6350 „ Ø 11 369530	135×135	1	1,60
7	Ø 7,5 D×10×2 „ČSN 42 6064 „ Ø 11 369530	DÉLKA 135	1	0,15
	CELKOVÁ HMOTNOST			13,50

Město Náchod - stavební úřad
Ověřeno za podmínky uvedených ve stav. povolení č. 2272/92
ze dne 7. května 1993
vedoucí úřadu

ÚPRAVA '92

ZPRACOVAL	VYKRESOVAL	VEDOUCÍ	STAVEBNÍ ÚPRAVY V NÁCHODĚ KE Č.E
ING. V. MIŠÍK	ING. V. NOVÁK	DR. NOVÁK	
			ČÍS. ZAKÁZKY 19-8857/1930
KNV			ČÍS. KNIHY
ODBOR VÝSTAVBY NÁCHOD			ČÍS. ARCHIVU
OÚNZ NÁCHOD			DRUH PROJEKTU ZP
PATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ			DATUM VII. 1992
			FORMÁT A 4 19
VÝDECHOVÝ OBJEKT VZT			MĚŘÍTKO 1:20 1:1
			A.28