



# VĚTRACÍ DVÍŘKA S VENTILÁTOREM



# VĚTRACÍ DVÍŘKA BEZ VENTILÁTORU



SVĚTLOST OTVORU	OTVOR VE ZDI	VENTILATOR		
		Ø OBEZNEHO KOLA	PŘÍKON (W)	VÝKON m/h
A (mm)	B (mm)			
420 x 420	550 x 550	250	60	900

VEDOUcí ATELIERU		VEDOUcí PROJEKTANT	
ZODP. PROJEKTANT:	VYPRÁCOVAL:	KONTROLOVAL:	STAVOPROJEKT
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESÉ CHL.	DNE:	HRADEC, KRÁLOVÉ
ING. ARCH. MISIK	P. ZELENKA	ING. PEŠEK	POSODKA
VČ.	PRV.		PARDUBICE
INVESTOR:	MĚNV NÁCHOD		
OÚNZ NÁCHOD		ČÍS. ZAKÁZKY:	6254/100/0
PATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ		ČÍS. KOPIE	
VĚTRACÍ DVÍŘKA		ČÍS. ARCHIVNÍ	
		DRUH PROJEKTU:	J.P.
		DATUM:	11. 1989
		FORMÁT A4	1
		MĚŘÍTKO:	
			CHL. 4