

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“),

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„ZD/18/401 - Obměna řídicích stanic MaR pro VZT POO (ARO, OS) a stravování“

Identifikační údaje veřejného zadavatele	
Název zadavatele	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
Sídlo zadavatele	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je **dodávka systému MAR, velící a řídicí systémy**. Jedná se o obnovu řídicího systému MAR v „Pavilonu operačních oborů“ (ARO, operační sály) na st. p. č 3693 a v „Budově stravování“ na st. p. č. 3953 v k.ú. Jičín v areálu Oblastní nemocnice Jičín a.s. Pro zajištění požadovaných technologických parametrů, signalizaci provozu a poruch zařízení vytápění větrání a klimatizace (VVK) budou stávající regulátory PRU10.64 zaměněny za regulátory nové generace. Nové regulátory budou připojeny na stávající vizualizační systém. Podrobný popis zakázky je popsán v projektové dokumentaci zpracované firmou SIEMENS s.r.o.

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

Pro záměnu stávajícího řídicího systému bude použit řídicí systém (ŘS), který bude plně kompatibilní se systémem, který byl osazen při rekonstrukci kotelny a pro řízení vytápění v objektech nemocnice. Nový systém musí na procesní úrovni využívat pro komunikaci BACnet/LON, aby moly být podstanice připojeny do stávající komunikační sběrnice a předávat si informace se stávajícími podstanicemi a stávajícími ovládacími panely. Stejná komunikace musí být použita pro nové ovládací panely a pro komunikaci s dispečerským pracovištěm. Pro servisní účely a diagnostiku systému v místě řízených technologií bude obsluha používat stávající a nové ovládací panely (plně kompatibilní se stávajícími). Ty lze připojit v každém rozvaděči MaR a všude tam, kde je zakončena komunikační sběrnice podstanic (BACnet/LON). Na panelu lze sledovat regulované veličiny, nastavovat všechny potřebné proměnné „manuálně“ ovládat výstupy podstanic a pracovat se záznamy poruchových stavů. Pro standardní ovládání ŘS slouží dispečerská pracoviště. V areálu jsou tři dispečerská pracoviště. Pracoviště jsou vybavena systémem ProCop3. Z důvodu ochrany dřívějších investic bude systém ponechán a bude na něm proveden pouze upgrade na aktuálně nejnovější verzi. Pro hlavní dispečerské pracoviště bude instalován nový PC s OS Windows 10, jelikož stávající PC má OS Windows PX a nelze na něm provést upgrade ProCop3 na nejnovější verzi.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV

50000000-5 - Opravy a údržba

2. **Cena sjednaná ve smlouvě: 2.156.968 Kč bez DPH; 2.609.931,28 Kč včetně DPH**

3. **Druh zadávacího řízení:**

Zjednodušené podlimitní řízení

4. **Označení účastníků zadávacího řízení:**

Íslo nabídky	Obchodní firma a sídlo účastníka	IČO	Celková cena v Kč bez DPH
1	H+H TECHNIKA, spol. s r. o. Čechyně 182, 683 01 Rousínov	49436686	2.185.203
2	Siemens, s.r.o. Siemensova 1, 155 00 Praha 13	00268577	2.156.968

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Nepoužito

6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

Vybraným dodavatelem je **Siemens, s.r.o.**, Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČO 00268577, s nabídkovou cenou **2.156.968 Kč bez DPH**, jehož nabídka se po provedeném hodnocení umístila dle stanovených hodnotících kritérií jako první v pořadí a který zároveň po posouzení splnění podmínek účasti splnil zákonem a zadavatelem stanovené podmínky v zadávacích podmínkách.

7. Označení poddodavatelů:

MR-SYSTEM s.r.o., IČO 28769881 – demontážní a montážní práce při úpravách rozvaděčů

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:

Nepoužito.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nepoužito.

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Jiné komunikační prostředky nebyly použity.

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ:

Nepoužito.

V Hradci Králové dne 30. 9. 2021

Královéhradecký kraj

JUDr. Ivona Marčíšin
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření